

RAPPORTO DI PROVA

Pagina 1 / 2

Campione di	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO	Nr. POT/81546/16
Prelievo in data	19/01/2016	Ricevuto il 19/01/2016
Provenienza	Comune di Castenedolo VIA XV GIUGNO, 1 25014 Castenedolo	
Prelevato presso	(17043/1R) PUNTO PRELIEVO - V.Garibaldi 25014 CASTENEDOLO	
Richiedente	A.T.S. BRESCIA Equipe Brescia	
Prelevato da	Fontanella Pubblica	
Proveniente da	Sorgente/Pozzo	
Distribuita da	Acquedotto Comunale	
Rete di distribuzione	Potabilizzatore/cloratore	
Campionato da	TdP Maggi A.	
Proc.campionamento	A cura del prelevatore (La fase di campionamento non è accreditata)	
Data referto	26/01/2016 14:52	

ANALISI CHIMICA

data inizio prova	19/01/2016	
data termine prova	20/01/2016	
Conducibilità (Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.55 Met ISS BDA 022)		
Risultato ($\mu\text{S}/\text{cm}$ a 20°C)	618	Valore di parametro 2500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ a 20°C
Incertezza estesa ($\mu\text{S}/\text{cm}$ a 20°C)	± 28	
Ammonio (Met. MA Ch 17 Rev. 02) (prova non accreditata da ACCREDIA)		
Risultato (mg/L)	<0,05	Valore di parametro 0,50 mg/L
Torbidità (Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.93 Met ISS BLA 030)		
Risultato (NTU)	0,25	Valore di parametro: accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Incertezza estesa (NTU)	$\pm 0,05$	
Nitrito (Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)		
Risultato (mg/L)	<0,01	Valore di parametro 0,50 mg/L
Nitrato (Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)		
Risultato (mg/L)	38	Valore di parametro 50 mg/L
Incertezza estesa (mg/L)	± 3	
Cloruro (Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)		
Risultato (mg/L)	19	Valore di parametro 250 mg/L
Incertezza estesa (mg/L)	± 2	

Continua ...

**RAPPORTO DI PROVA**

Pagina 2 / 2

Campione di	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO	Nr. POT/81546/16
Prelievo in data	19/01/2016	Ricevuto il 19/01/2016
Provenienza	Comune di Castenedolo VIA XV GIUGNO, 1 25014 Castenedolo	
Prelevato presso	(17043/1R) PUNTO PRELIEVO - V.Garibaldi 25014 CASTENEDOLO	
Richiedente	A.T.S. BRESCIA Equipe Brescia	
Prelevato da	Fontanella Pubblica	
Proveniente da	Sorgente/Pozzo	
Distribuita da	Acquedotto Comunale	
Rete di distribuzione	Potabilizzatore/cloratore	
Campionato da	TdP Maggi A.	
Proc.campionamento	A cura del prelevatore (La fase di campionamento non è accreditata)	
Data referto	26/01/2016 14:52	

Solfato

(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)

Risultato (mg/L)

33

Valore di parametro 250 mg/L

Incertezza estesa (mg/L)

± 3

Cromo

(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)

Risultato (µg/L)

<5

Valore di parametro 50 µg/L

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI

D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n. 27

Non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Conforme ai valori di parametro**NOTA: L'incertezza estesa viene calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 ad un livello di probabilità del 95%**Il presente rapporto riguarda solo i campioni
sottoposti a prova e non può essere riprodotto
parzialmente ma solo nella sua forma completa.

Fine del Rapporto di Prova

Il Responsabile di Settore
Dr. Alessandra Marino