

Rif. Prot. 005/PE

Eboli, 12/03/2015

Settore Urbanistica  
Al Responsabile del procedimento  
Ing. Lucia Rossi  
84025 Comune di Eboli

Oggetto: Richiesta parere su Piano Urbanistico Attuativo – sub ambito “Tridentium”.  
Vs. trasmissione Prot. 28879 del 01/08/2014 pervenuta all’attenzione della  
scrivente il 19/02/2015 Prot. 005/PE.

In merito all’oggetto, visti gli atti si esprime, per gli aspetti igienico-sanitari di  
competenza,

**parere favorevole**


a condizione che:

- Gli scarichi fognari di derivazione confluiscono in impianto di depurazione;
- Le acque saponate (cucina e bagni) non transitino in vasca IMHOFF prima del recapito finale;
- Le vasche siano correttamente installate, condotte e mantenute, evitando ogni possibile rischio di inquinamento della falda freatica;
- La rete fognaria sia commisurata al numero di utenze previsto e realizzata nel rispetto della legislazione vigente in materia;
- Sia garantita la completa assenza di interferenze fra la rete fognaria e quella di distribuzione dell’acqua potabile, nonché adeguata canalizzazione-smaltimento delle acque meteoriche;
- Siano osservate le fasce di rispetto in maniera tale che non ne derivi fastidio o nocumento a terzi;
- Sia garantito idoneo isolamento termoacustico degli ambienti ed adeguati valori dei parametri microclimatici in rapporto alla destinazione d’uso degli stessi.

Il presente parere non è propedeutico ad eventuali altri pareri di cui la parte dovesse munirsi ove necessario.

Si demanda alla S.V. per gli aspetti tecnico-amministrativi.

Il Dirigente Medico U.O.P.C.  
Dott. Cosimo Vitolo



Il Responsabile U.O.P.C.  
Dott.ssa Annamaria Nobile

