



COMUNE DI NEPI

PROVINCIA DI VITERBO

Ordinanza N.
Data di registrazione

71
21/08/2019

OGGETTO: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO -REVOCA ORDINANZE SINDACALI NN. 16 DEL 22 LUGLIO 2014 E N. 23 DEL 24 SETTEMBRE 2014

SETTORE 1 TECNICO URBANISTICA-AMBIENTE

IL SINDACO

Viste le note dell'ASL di Viterbo prot. 17427 del 14.08.2019 e prot. 17619 del 20.08.2019 all'oggetto "trasmissione referti ARPALAZIO" relativi a campioni di acqua destinata al consumo umano rispettivamente dell'impianto di dearsenificazione Varano e Concio e nello specifico:

COMUNICAZIONE ASL	PUNTO DI PRELIEVO	PARAMETRO	VALORE
Prot. 17427 del 14.08.2019	Piazza della Bottata - Pozzo Varano	Arsenico Floruri	7µg/L 1,48mg/L
Prot. 17427 del 14.08.2019	Piazza del Comune - Pozzo Varano	Arsenico Floruri	7µg/L 1,47mg/L
Prot. 17619 del 20.08.2019	Via San Pio V - Pozzo Concio	Arsenico Floruri	7µg/L 1,33mg/L

(Parametri di riferimento D.L.vo 31/2001 : Arsenico = 10µg/L)

(Parametri di riferimento D.L.vo 31/2001 : Floruri = 1,5 mg/L)

Vista l'ordinanza del sindaco n. 16 del 22 luglio 2014 con la quale veniva fatto divieto di uso dell'acqua destinata al consumo umano;

Vista l'ordinanza del sindaco n. 23 del 24 settembre 2014 con la quale veniva autorizzato l'utilizzo dell'acqua esclusivamente per gli impianti tecnologici e per l'igiene domestica;

Rilevato che dai dati delle suddette note Ausl emerge che dopo il trattamento di dearsenificazione, i parametri arsenico e floruri sono conformi ai rispettivi valori di parametro previsti dall'allegato I parte C del D.L.vo 31/01;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 in materia di competenze attribuite al Sindaco;

Visto il Regio Decreto n. 1265/1934 che disciplina il ruolo e le funzioni del sindaco quale Autorità sanitaria Locale;

SOTTO IL PROFILO SANITARIO , CON DECORRENZA DAL 21.08.2019

ORDINA

LA REVOCA DELL'ORDINANZA DEL SINDACO N. 16 DEL 22 LUGLIO 2014 E L'ORDINANZA DEL SINDACO N. 23 DEL 24 SETTEMBRE 2014

DISPONE

Che il presente provvedimento venga:

Pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune;

Venga comunicato alla Asl Viterbo Dipartimento SIAN Sez 2 Tarquinia;

IL SINDACO
VITA FRANCO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)