

Iscritto al Registro della REGIONE LOMBARDIA dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari con N° 030017302002

CHIMIC GARDA
ANALISI & RILIEVI

- CENTRO DI RICERCA ED ANALISI CHIMICO INDUSTRIALI - SCARICHI
- ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI ALIMENTI ACQUE E SUPERFICI - POTABILITA' - BALNEABILITA' PISCINE
- CONSULENZA ECOLOGICA - CONSULENZA H.A.C.C.P. - CORSI DI FORMAZIONE ALIMENTARISTI

Spett.le SCUOLA DELL' INFANZIA ITALO CANTONI

VIA RIMEMBRANZE, 3

CAP 25080 PREVALLE (BS)

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova Nr.	2019B1056
Del	11.09.2019
Campionamento eseguito da	Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.
Modalità di campionamento	Met.: UNI EN ISO 19458:2006
Data/ora del Campionamento	28.08.2019 Ore 10.00
Luogo del Campionamento	Via Rimembranze, 3 Prevalle
Data accettazione/consegna al Laboratorio	28.08.2019
Campioni conferiti da	Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.
Nr. Campioni conferiti/pervenuti	1 (uno)
Descrizione dei campioni	Acqua calda lavabo n°2 bagno maschi/femmine
Richiedente le Prove	COMUNE DI PREVALLE
Conservazione dei campioni/contro campioni	Frigorifero
Prove eseguite presso	Laboratorio Esterno Outsourcing

Inizio Prove il 28.08.2019

Fine Prove il 11.09.2019

ANALISI E PROVE ESEGUITE E RELATIVE RISULTANZE				
CODICE CAMPIONE	PARAMETRI RILEVATI	U. M.	RISULTATI	INCERTEZZA
2019B1056	CONTA LEGIONELLA SPP Met.: M.U. 1037:14	UFC/1000 ml	<100	
	CONTA LEGIONELLA PNEUMOPHILA SIEROGRUPPO 1 Met.: M.U. 1037:14	UFC/1000 ml	<100	
	CONTA LEGIONELLA PNEUMOPHILA SIEROGRUPPI 2-15 Met.: M.U. 1037:14	UFC/1000 ml	<100	
	CONTA LEGIONELLA SPP (esclusi sierogruppi 1 e 2-15) Met.: M.U. 1037:14	UFC/1000 ml	<100	

NON RILEVATA PRESENZA DI LEGIONELLA PNEUMOPHILA / SPECIES (limite di rilevazione 100 UFC/L)

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Olivia Cornalini

Si informa l'intestatario del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboratorio e che i campioni interessati (e gli eventuali controcampioni) ove applicabile, saranno conservati presso il Laboratorio per 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del presente documento e successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili. Si informa inoltre che il presente Rapporto di Prova viene rilasciato in unica versione originale e non può essere riprodotto parzialmente senza la preventiva autorizzazione del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA DEL 11.09.2019