

Iscritto al Registro della REGIONE
LOMBARDIA dei Laboratori che
effettuano analisi nell'ambito delle
procedure di autocontrollo delle
industrie alimentari con
N° 030017302002

CHIMIC GARDA ANALISI RILIEVI

- CENTRO DI RICERCA ED ANALISI CHIMICO INDUSTRIALI - SCARICHI
- ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI ALIMENTI ACQUE E SUPERFICI - POTABILITA' - BALNEABILITA' PISCINE
- CONSULENZA ECOLOGICA - CONSULENZA H.A.C.C.P. - CORSI DI FORMAZIONE ALIMENTARISTI

Spett.le **SCUOLA DELL' INFANZIA S. ZENONE**

VIA DE AMICI, 10

CAP 25080 PREVALLE (BS)

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova Nr.	2020A18
Del	21.01.2020
Campionamento eseguito da	Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.
Modalità di campionamento	Met.: UNI EN ISO 19458:2006
Data/ora del Campionamento	08.01.2020 Ore 10.00
Luogo del Campionamento	Via De Amici, 10 Prevalle
Data accettazione/consegna al Laboratorio	08.01.2020
Campioni conferiti da	Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.
Nr. Campioni conferiti/pervenuti	1 (uno)
Descrizione dei campioni	Acqua calda lavabo bagni insegnanti
Richiedente le Prove	COMUNE DI PREVALLE
Conservazione dei campioni/contro campioni	Frigorifero
Prove eseguite presso	Laboratorio Esterno Outsourcing

Inizio Prove il 08.01.2020

Fine Prove il 21.01.2020

ANALISI E PROVE ESEGUITE E RELATIVE RISULTANZE				
CODICE CAMPIONE	PARAMETRI RILEVATI	U. M	RISULTATI	INCERTEZZA
2020A18	CONTA LEGIONELLA SPP Met.: M.U. 1037:14	UFC/1000 ml	<100	
	CONTA LEGIONELLA PNEUMOPHILA SIEROGRUPPO 1 Met.: M.U. 1037:14	UFC/1000 ml	<100	
	CONTA LEGIONELLA PNEUMOPHILA SIEROGRUPPI 2-15 Met.: M.U. 1037:14	UFC/1000 ml	<100	
	CONTA LEGIONELLA SPP (esclusi sierogruppi 1 e 2-15) Met.: M.U. 1037:14	UFC/1000 ml	<100	

NON RILEVATA PRESENZA DI LEGIONELLA PNEUMOPHILA / SPECIES (limite di rilevazione 100 UFC/L)

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Olivio Cornalini

Si informa l'istitutorio del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboratorio e che i campioni interessati (e gli eventuali controcampioni) ove applicabile, saranno conservati presso il Laboratorio per 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del presente documento e successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili. Si informa inoltre che il presente Rapporto di Prova viene rilasciato in unica versione originale e non può essere riprodotto parzialmente senza la preventiva autorizzazione del laboratorio.

- CHIMIC GARDA ANALISI E RILIEVI S.r.l. Socio Unico - Via Strada Vecchia, 1 - 25070 BARGHE BS - (UNICA SEDE)
- C.F. e P.I. 01914210982 - TEL/FAX 0365.824548 - Cell. 338.2058517 - C.C.I.A.A. BS n° 80013870177 n° registro imprese 125148/1997 BS
- E-MAIL olivacornalini@gmail.com