



46100 Mantova - Via G. B. Spagnoli 5  
 Tel. (0376) 222780 - Telefax (0376) 221390  
 e-mail: [info@gonzagadxpo.it](mailto:info@gonzagadxpo.it)  
 PEC: [bonifica.gonzagadxpo@pec.regione.lombardia.it](mailto:bonifica.gonzagadxpo@pec.regione.lombardia.it)  
 C.F. 02122930205

Prot. N. **4323**

Mantova,

**22 DIC. 2016**

Risposta a v/s n.  
 in data  
 Allegati N.  
 Riferimento

<b>COMUNE DI SCHIVENOGLIA</b>	
<b>23 DIC. 2016</b>	
PROT. N.	<b>2179</b>
CAT. CLASS.	

Comune di Schivenoglia  
 Ufficio Tecnico  
 via G. Matteotti, 22  
 46020 Schivenoglia (MN)  
 Pec: [info@pec.comune.schivenoglia.mn.it](mailto:info@pec.comune.schivenoglia.mn.it)

**Oggetto:** SUAP presentato dalla Soc. Agricola BIOPIG ITALIA per la costruzione di un nuovo insediamento produttivo ad uso allevamento suini con annessi servizi in variante al PGT. Seconda conferenza Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del 03/01/2017

Con riferimento alla Conferenza di cui all'oggetto, si comunica l'impossibilità a partecipare da parte dei funzionari dello scrivente Consorzio.

Esaminata la documentazione messa a disposizione, con particolare riguardo alla relazione idraulica, si prende atto del fatto che per la limitazione dello scarico delle acque di drenaggio meteoriche è stato utilizzato un "coefficiente udometrico" pari a 5 l/s ogni ettaro di superficie territoriale soggetta a modifica di destinazione, compatibile e cautelativo con l'uso agricolo preesistente e quindi al principio d'invarianza idraulica.

La progettazione proposta ha portato quindi al dimensionamento di una vasca di laminazione e del relativo scarico in pvc DN 110 a sua volta compatibili con le strutture consortili.

Sarà onere della ditta Biopig Italia rispettare le fasce di rispetto idrauliche stabilite nel regolamento regionale n. 3/2010.

Null'altro si ha da segnalare in contrario alla proposta progettuale avanzata, si rammenta però che a completamento della pratica autorizzativa allo scarico in CIS (Corpo Idrico Superficiale), in capo alla Provincia di Mantova, sarà da perfezionare apposita pratica di concessione amministrativa onerosa con lo scrivente Consorzio essendo il Dugale Bozzoline un canale demaniale.

Distintamente.



*Raffaele Monica*

Raffaele Monica  
 Direttore

Il referente della pratica: ing. Alessandro Mantovani  
 e-mail: [mantovanialessandro@gonzagadxpo.it](mailto:mantovanialessandro@gonzagadxpo.it)

*AM*

