

COMMITTENTE



Comune di CELANO  
Provincia di L'Aquila



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PROGETTO

RIQUALIFICAZIONE URBANA, SOCIALE E CULTURALE  
AREE DEGRADATE  
RIONE MURICELLE, STAZIONE, TRIBUNA E VASCLETTE

TITOLO

ASILO NIDO "M.CARUSI"  
Relazione Legge 10/91

FORMATO

A4

SCALA

/

PROGETTISTA



STUDIO PARIS ENGINEERING

Via G. Amendola, 18  
67051 AVEZZANO (AQ)  
te / fax: 0863.1940207  
email: info@studioparisengineering.it



TIMBRO E FIRMA

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
01	novembre 2017	progetto definitivo - esecutivo	GM	FC	IP
<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 2em; font-weight: bold;"> <span>REL.</span> <span>ENE.</span> <span>02</span> </div>					

# ALLEGATO 1

## RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDEZZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

### *Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero*

Un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante di primo livello quando l'intervento ricade nelle tipologie indicate al paragrafo 1.4.1, comma 3, lettera a) dell'Allegato 1 del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005.

*Il seguente schema di relazione tecnica contiene le informazioni minime necessarie per accertare l'osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti. Lo schema di relazione tecnica si riferisce all'applicazione integrale del decreto legislativo 192/2005.*

### 1. INFORMAZIONI GENERALI

Comune di Celano

Provincia L'Aquila

Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere)

**RIQUALIFICAZIONE URBANA ASILO NIDO RIONE STAZIONE**

Edificio pubblico  sì  no

Edificio a uso pubblico  sì  no

Sito in (specificare l'ubicazione o, in alternativa indicare che è da edificare nel terreno di cui si riportano gli estremi del censimento al Nuovo Catasto Urbano)

Mappale:

Sezione:

Foglio: 17

Particella: **1287**

Subalterni:

Richiesta Permesso di Costruire	n	del
Permesso di Costruire / DIA/ SCIA / CIL o CIA	n	del
Variante Permesso di Costruire/ DIA/ SCIA / CIL o CIA	n	del

Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui al punto 1.2 dell'allegato 1 del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005; per edifici costituiti da parti appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie)

E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili

Numero delle unità immobiliari

Committente(i)

**COMUNE DI CELANO (AQ)**

Progettista(i) degli impianti di climatizzazione (invernale ed estiva - specificare se differenti), dell'isolamento termico e del sistema di ricambio dell'aria dell'edificio **ING. LIVIO PARIS**

Direttore(i) dei lavori degli impianti di climatizzazione (invernale ed estiva - specificare se differenti), dell'isolamento termico e del sistema di ricambio dell'aria dell'edificio **DA DEFINIRE IN CORSO D'OPERA**

Progettista(i) dei sistemi di illuminazione dell'edificio **ING. LIVIO PARIS**

Direttore(i) dei lavori dei sistemi di illuminazione dell'edificio **DA DEFINIRE IN CORSO D'OPERA**

Tecnico incaricato per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) **DA DEFINIRE IN CORSO D'OPERA**

## **2. FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI)**

Gli elementi tipologici da fornire, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono costituiti dai primi tre allegati obbligatori di cui al punto 8 della presente relazione.

## **3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA'**

Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al DPR 412/93) GG: 2 720

Temperatura minima di progetto (dell'aria esterna secondo norma UNI 5364 e successivi aggiornamenti) °C: -5,59

Temperatura massima estiva di progetto dell'aria esterna secondo norma °C : 28,51

## **4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) E DELLE RELATIVE STRUTTURE**

### **Climatizzazione invernale**

Volume delle parti di edificio climatizzate al lordo delle strutture che li delimitano (V)	m <sup>3</sup>	1 600,00
Superficie disperdente che delimita il volume climatizzato (S)	m <sup>2</sup>	1 210,00
Rapporto S/V	1/m	0,7563
Superficie utile climatizzata dell'edificio	m <sup>2</sup>	400,00
Valore di progetto della temperatura interna invernale	°C	20
Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale	%	50
Presenza sistema di contabilizzazione del calore	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no
specificare se con metodo diretto o indiretto		

### **Climatizzazione estiva**

Volume delle parti di edificio climatizzate al lordo delle strutture che li delimitano (V)	m <sup>3</sup>	
Superficie disperdente che delimita il volume climatizzato (S)	m <sup>2</sup>	1 210,00
Superficie utile climatizzata dell'edificio	m <sup>2</sup>	400,00
Valore di progetto della temperatura interna estiva	°C	
Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva	%	
Presenza sistema di contabilizzazione del freddo	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
specificare se con metodo diretto o indiretto		

## Informazioni generali e prescrizioni

Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m  sì  no

Se "sì" descrivere le opere edili ed impiantistiche previste necessarie al collegamento alle reti. Se non sono state predisposte opere inserire la motivazione:

Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici (BACS), classe: (min = classe B norma UNI EN 15232)

Adozione di materiali ad elevata riflettanza solare per le coperture  sì  no

Se "sì" descrizione e caratteristiche principali:

Valore di riflettanza solare = > 0.65 per coperture piane  
Valore di riflettanza solare = > 0.30 per coperture a falda

Se "no" riportare le ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo dei materiali riflettenti:  
**NON NECESSARIE**

Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture  sì  no

Se "no" riportare le ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo:  
**NON NECESSARIE**

Adozione di misuratori d'energia (Energy Meter)  sì  no

Se "sì" descrizione e caratteristiche principali

Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore  sì  no

Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del freddo  sì  no

Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta dell'A.C.S.  sì  no

Se "no" riportare le ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo e definire quale sistema di contabilizzazione è stato utilizzato:  
**NON NECESSARIE**

Utilizzazione di fonti di energia rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione, le modalità e le decorrenze di cui all'allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

### *Produzione di energia termica*

Indicare la % di copertura tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, dei consumi previsti per:

- acqua calda sanitaria (%): 89,61
- acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale, climatizzazione estiva (%): 74,91

### *Produzione di energia elettrica*

Indicare la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili:

- superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno S (mq): **400 mq**
- potenza elettrica  $P=(1/K)*S$  : **10 kW (secondo quanto indicato nel D.lgs. 20/2011 allegato 3)**

Descrizione e potenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili:

Adozione sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale  sì  no

Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale  sì  no

Se "no" documentare le ragioni tecniche che hanno portato alla non utilizzazione:  
**NON NECESSARIE**

Valutazione sull'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate sia esterni che interni presenti:

Verifiche di cui alla lettera b) del punto 3.3.4 del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005

Tutte le pareti opache verticali ad eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest/nord/nord-est:

Valore della massa superficiale parete  $M_s$ :  $> 230 \text{ kg/mq}$

Valore del modulo della trasmittanza termica periodica  $Y_{IE}$   $< 0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tutte le pareti opache verticali ed orizzontali:

Valore del modulo della trasmittanza termica periodica  $Y_{IE}$   $< 0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$

Verifiche di cui alla lettera c) del punto 3.3.4 del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005

## 5. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI

### 5.1 Impianti termici

Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.

#### a) Descrizione impianto

Tipologia, Sistemi di generazione, Sistemi di termoregolazione, Sistemi di contabilizzazione dell'energia termica, Sistemi di distribuzione del vettore termico, Sistemi di ventilazione forzata, Sistemi di accumulo termico, Sistemi di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria

Trattamento di condizionamento chimico per l'acqua (norma UNI 8065)  sì  no

Durezza totale dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata maggiore o uguale a 100 kW gradi francesi

Filtro di sicurezza  sì  no

#### b) Specifiche dei generatori di energia

Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria  sì  no

Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell'impianto  sì  no

### **Caldia/Generatore di aria calda**

Generatore di calore a biomassa  sì  no

Se "sì" verificare il rispetto del valore del rendimento termico utile nominale in relazione alle classi minime di cui alle pertinenti norme UNI-EN di prodotto.

Combustibile utilizzato: **GAS METANO**

Fluido termovettore: **ACQUA**

Sistema di emissione (specificare bocchette/pannelli radianti/ radiatori/ strisce radianti/ termoconvettori/ travi fredde/ ventilconvettori/ altro):

- **IMPIANTO A PAVIMENTO RADIANTE (ESISTENTE);**
- **DIFFUSORI MANDATA-RIPRESA A SCHERMO FORELLATO (VEDI DESCRIZIONI TECNICHE NELLE TAVOLE ALLEGATE).**

Valore nominale della potenza termica utile kW **CALDAIA A CONDESAZIONE ( 25KW) Marca e Modello: ELCO THISION MINI SYSTEM**

Rendimento termico utile (o di combustione per generatori ad aria calda) al 100% Pn **97,5**

Valore di progetto %

Rendimento termico utile al 30% Pn **105,8**

Valore di progetto %

Nel caso di generatori che utilizzino più di un combustibile indicare i tipi e le percentuali di utilizzo dei singoli combustibili

**Pompa di calore :**  elettrica  a gas

Tipo di pompa di calore (ambiente esterno/interno) **ESTERNO**

Lato esterno (specificare aria/acqua/suolo - sonde orizzontali/ suolo - sonde verticali/altro): **ARIA**

Fluido lato utenze (specificare aria/acqua/altro): **ACQUA**

Potenza termica utile riscaldamento **8,13 kW**

Potenza elettrica assorbita **2,35 kW**

Coefficiente di prestazione (COP) **3,46**

Indice di efficienza energetica (EER) **3,70**

### **Impianti di micro-cogenerazione**

Rendimento energetico delle unità di produzione PES =  $\geq 0$  (0,15 per impianti di cogenerazione)

Procedura di calcolo del PES:

### **Teleriscaldamento/teleraffrescamento**

Certificazione atta a comprovare i fattori di conversione in energia primaria in energia termica fornita al punto di consegna dell'edificio:  sì  no

Se sì indicare il protocollo e i fattori di conversione

Valore nominale della potenza termica utile dello scambiatore di calore kW

Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano, in tutto o in parte, macchine diverse da quelle sopra descritte, le prestazioni di dette macchine sono fornite utilizzando le caratteristiche fisiche della specifica apparecchiatura, e applicando, ove esistenti, le vigenti norme tecniche.

### **c) Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico**

Tipo di conduzione invernale prevista: //

Tipo di conduzione estiva prevista: //

Sistema di gestione dell'impianto termico: **CENTRALINA DI GESTIONE E CORDINAMENTO PER Sonda ESTERNA, CALDAIA A CONDENSAZIONE E POMPA DI CALORE (COMPRESA NEL KIT : ELCO AEROPUR RX HYBRID TANK 25-8)**

Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati)

Centralina climatica, Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore

Regolatori climatici e dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone o unità immobiliari **TERMOSTATO AMBIENTE**

### **d) Dispositivi per la contabilizzazione del calore/freddo nelle singole unità immobiliari (solo per impianti centralizzati)**

//

### **e) Terminali di erogazione dell'energia termica**

Numero di apparecchi (quando applicabile), Tipo, Potenza termica nominale (quando applicabile)

**IMPIANTO A PAVIMENTO RADIANTE ESISTENTE**

### **f) Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione**

Descrizione e caratteristiche principali (indicare con quale norma è stato eseguito il dimensionamento)

**CANNA FUMARIA (ESISTENTE)**

### **g) Sistemi di trattamento dell'acqua (tipo di trattamento)**

Descrizione e caratteristiche principali

### **h) Specifiche dell'isolamento termico della rete di distribuzione**

(Tipologia, conduttività termica, spessore)

**ISOLAMENTO ELASTOMERICO 0.004W/mK, SPESSORI SECONDO D.M.412.**

### **i) Schemi funzionali degli impianti termici**

In allegato inserire schema unifilare degli impianti termici con specificato:

- il posizionamento e la potenze dei terminali di erogazione;
- il posizionamento e tipo dei generatori;
- il posizionamento e tipo degli elementi di distribuzione,
- il posizionamento e tipo degli elementi di controllo;
- il posizionamento e tipo degli elementi di sicurezza.

## **5.2 Impianti fotovoltaici**

Descrizione con caratteristiche tecniche e schemi funzionali in allegato

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO P:10 kW INSTALLATO SU COPERTURA**

### **5.3 Impianti solari termici**

ASSENTE

### **5.4 Impianti di illuminazione**

**ILLUMINAZIONE CON LAMPADE A LED**

Descrizione con caratteristiche tecniche e schemi funzionali in allegato

### **5.5 Altri impianti**

//

## **6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI**

Si dichiara che l'edificio oggetto della presente relazione può essere definito "edificio ad energia quasi zero" in quanto sono contemporaneamente rispettati:

- tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3 del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005, secondo i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
- gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all'allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28.

#### **a) Involucro edilizio e ricambi d'aria**

Trasmittanza termica (U) degli elementi divisorii tra alloggi o unità immobiliari confinanti (distinguendo pareti verticali e solai):

Confronto con il valore limite pari a  $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

Verifica termoigrometrica

//

Numeri di ricambi d'aria (media nelle 24 ore) - specificare per le diverse zone: **14,4 m<sup>3</sup>/h x pp (secondo norma UNI10339)**

Portata d'aria di ricambio (G) solo nei casi di ventilazione meccanica controllata: **14,4 m<sup>3</sup>/h x pp (secondo norma UNI10339)**

Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso (solo se previste dal progetto)  
m<sup>3</sup>/h

**- N.2 RECUPERATORE DI CALORE PORTATA ARIA 1000 m<sup>3</sup> (TOT: 2000 m<sup>3</sup>) EQUIPAGGIATI CON BATTERIA PER IL RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO ARIA AD ESPANSIONE DIRETTA. MARCA-MODELLO: SAMSUNG AM100FNKDEH/EU.**

Efficienza delle apparecchiature di recupero del calore disperso (solo se previste dal progetto):

**75% (RECUPERATORE DI CALORE SAMSUNG 1000 mc)**

## **b) Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e l'illuminazione**

Determinazione dei seguenti indici di prestazione energetica, espressi in kWh/m<sup>2</sup> anno, così come definite al paragrafo 3.3 dell'Allegato 1 del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005, rendimenti e parametri che ne caratterizzano l'efficienza energetica:

- $H'_T$ : coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente (UNI EN ISO 13789);  
Valore: 0,301  
Limite: 0,500  
Verifica  $H'_T < H'_{T,L}$ : Positiva
- $A_{sol,est} / A_{sup\ utile}$   
Valore: 0,0000  
Limite: 0,0400  
Verifica  $(A_{sol,est} / A_{sup\ utile})_{limite}$ : Positiva
- $EP_{H,nd}$ : indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell'edificio;  
Valore: 92,6320  
Limite: 107,9193  
Verifica  $EP_{H,nd} < EP_{H,nd,limite}$ : Positiva
- $EP_{C,nd}$ : indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell'edificio (compreso l'eventuale controllo dell'umidità);  
Valore: 0,0000  
Limite: 0,0000  
Verifica  $EP_{C,nd} < EP_{C,nd,limite}$ : Positiva
- $EP_{gl,tot} = EP_H + EP_W + EP_V + EP_C + EP_L + EP_T$ : indice della prestazione energetica globale dell'edificio (Energia primaria totale)  
Valore: 91,1770  
Limite: 135,4250  
Verifica  $EP_{gl,tot} < EP_{gl,tot,limite}$ : Positiva
- $EP_{gl,nren} = EP_H + EP_W + EP_V + EP_C + EP_L + EP_T$ : indice della prestazione energetica globale dell'edificio (Energia primaria non rinnovabile)  
Valore: 22,8739  
Limite: 46,6349  
Verifica  $EP_{gl,tot} < EP_{gl,tot,limite}$ : Positiva
- $\eta_H$ : efficienza media stagionale dell'impianto di riscaldamento;  
Valore: 1,2189  
Limite: 0,9012  
Verifica  $\eta_H > \eta_{H,limite}$  Positiva
- $\eta_w$ : efficienza media stagionale dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria;  
Valore: 0,9510  
Limite: 0,9212  
Verifica  $\eta_w > \eta_{w,limite}$ : Positiva
- $\eta_c$ : efficienza media stagionale dell'impianto di raffrescamento (compreso l'eventuale controllo dell'umidità);  
Valore: 0,0000  
Limite: 0,0000  
Verifica  $\eta_c > \eta_{c,limite}$ :

## **c) Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria**

//

#### d) Impianti fotovoltaici

- connessione impianto (specificare grid connected/ stand alone): **GRIND CONNECTED (RETE ENEL)**
- tipo moduli (specificare silicio monocristallino/ silicio policristallino/ film sottile/ altro): **SILICIO MONOCRISTALLINO**
- tipo installazione (specificare integrati/ parzialmente integrati/ altro): **INTEGRATI**
- tipo supporto (specificare supporto metallico/su pensilina/parete esterna verticale/ altro): **SUPPORTO METALLICO**
- inclinazione (°) e orientamento: **SUD-EST**

Potenza installata e percentuale di copertura del fabbisogno annuo: 10 kW.

#### e) Consuntivo energia

- energia consegnata o fornita ( $E_{del}$ ):	kWh	9 149,575
- energia rinnovabile ( $EP_{gl,ren}$ ):	kWh/m <sup>2</sup> anno	68,303
- energia esportata ( $E_{exp}$ ):	kWh	7 577,124
- energia rinnovabile in situ:	hWh <sub>t</sub>	23 221,980
	hWh <sub>e</sub>	4 099,257
- fabbisogno annuale globale di energia primaria ( $EP_{gl,tot}$ ):	kWh/m <sup>2</sup> anno	91,177

#### f) Valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi ad alta efficienza

Schede in allegato

### 7. ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE DALLA NORMATIVA VIGENTE

Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare ad obblighi generalmente validi, in questa sezione vanno adeguatamente illustrati i motivi che giustificano la deroga nel caso specifico.

### 8. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (obbligatoria)

- [ X ] Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali e definizione degli elementi costruttivi
  - [ X ] Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi di protezione solare e definizione degli elementi costruttivi
  - [ X ] Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari
  - [ X ] Schemi funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all'analoga voce del paragrafo 'Dati relativi agli impianti punto 5.1 lettera i' e dei punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
  - [ X ] Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termo igrometriche e della massa efficace dei componenti opachi dell'involucro edilizio con verifica dell'assenza di rischio di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali
  - [ X ] Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio e della loro permeabilità all'aria
  - [ X ] Schede con indicazione della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza
- Altri eventuali allegati non obbligatori .....

## 9. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Il sottoscritto, **Ing. Livio Paris** iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila al n. 2761, con studio di progettazione in Avezzano, Via G. Amendola n.48 essendo a conoscenza delle sanzioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 192/2005

Dichiara sotto la propria personale responsabilità che:

- a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute dal decreto legislativo 192/2005 nonché dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005 ;
- b) il progetto relativo alle opere di cui sopra rispetta gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all'allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28;
- c) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali.

Data, Novembre 2017

Firma  
Ing. Livio Paris

# ALLEGATO A – CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE

## Dati Generali Progetto

Descrizione progetto	RIQUALIFICAZIONE URBANA ASILO NIDO RIONE STAZIONE
Ambito di intervento	Ristrutturazione importante di primo livello
Metodologia di calcolo	
Procedura di calcolo	Nazionale - D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
Edificio pubblico	Sì
Classificazione edificio	E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili

## Dati Climatici

Provincia	L'Aquila
Comune	Celano
Zona climatica	E
Gradi giorno	2 720
Altezza sul livello del mare	[m] 800
Temperatura esterna di progetto invernale	[°C] -5,59
Temperatura esterna media annuale	[°C] 11,63
Fattore di correzione fg1	1,45
Fattore di correzione fg2	0,33
Fattore di correzione Gw	1,00

### Fattori di correzione per esposizione:

Nord	1,20
Nord – Est	1,20
Est	1,15
Sud – Est	1,10
Sud	1,00
Sud – Ovest	1,05
Ovest	1,10
Nord – Ovest	1,15

## Risultati per Ambiente

Impianto  
Zona  
Ambiente

Asilo nido  
EDIFICIO ASILO NIDO  
ASILO NIDO

Categoria di destinazione d'uso

E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili

Temperatura interna di progetto

[°C]

22

Superficie utile

[m²]

400,00

Volume netto

[m³]

1 200,00

Amb. Conf.	Esp.	Tipo	Codice	Descrizione	U [W/m²K] Ψ [W/mK]	Sup. [m²] Lungh. [m]	Te [°C]	ek	Ht [W/K]	Qt [W]
G		PV		PAVIMENTO	0,140	400,00	11,63	1,00	30,8560	851,32
D	OR(C)	OP	CIN03(24-5)	Copertura inclinata (solaio in laterocemento) (2-24-4-2-5)	0,238	520,00	-5,59	1,00	123,7600	3 414,54
D	NE	OP	MCO01(60)	Muratura perimetrale con cappotto sp.6cm	0,448	47,48	-5,59	1,20	25,5252	704,24
D	NE	TR	FIN01	Finestra 2.4*2.4	1,203	11,52	-5,59	1,20	16,6303	458,83
D	NE	TR	FIN14	Finestra 1.25*2.4	1,170	6,00	-5,59	1,20	8,4240	232,42
D	SE	OP	MCO01(60)	Muratura perimetrale con cappotto sp.6cm	0,448	49,84	-5,59	1,10	24,5612	677,64
D	SE	TR	FIN14	Finestra 1.25*2.4	1,170	3,00	-5,59	1,10	3,8610	106,52
D	SE	TR	FIN01	Finestra 2.4*2.4	1,203	23,04	-5,59	1,10	30,4888	841,19
D	SE	TR	FIN07	Finestra 0.5*2.4	1,431	4,80	-5,59	1,10	7,5557	208,46
D	SE	TR	FIN13	Finestra 1.8*2.4	1,240	4,32	-5,59	1,10	5,8925	162,57
D	SO	OP	MCO01(60)	Muratura perimetrale con cappotto sp.6cm	0,448	68,57	-5,59	1,05	32,2553	889,92
D	SO	TR	FIN06	Finestra 0.8*1.4	1,433	2,24	-5,59	1,05	3,3704	92,99
D	SO	TR	FIN03	Finestra 1.6*1.3	1,372	2,08	-5,59	1,05	2,9964	82,67
D	SO	TR	FIN02	Finestra 0.85*1.3	1,430	1,11	-5,59	1,05	1,6667	45,98
D	NO	OP	MCO01(60)	Muratura perimetrale con cappotto sp.6cm	0,448	48,10	-5,59	1,15	24,7811	683,71
D	NO	TR	FIN12	Finestra 2.45*2.4	1,087	5,88	-5,59	1,15	7,3503	202,79
D	NO	TR	FIN10	Finestra 1*2.1	1,216	2,40	-5,59	1,15	3,3562	92,60
D	NO	TR	FIN09	Finestra 1.1*2.4	1,196	2,64	-5,59	1,15	3,6311	100,18
D	NO	TR	FIN11	Finestra 1.3*2.4	1,166	3,12	-5,59	1,15	4,1836	115,43
D	NO	TR	FIN05	Finestra 0.9*2.5	1,236	2,25	-5,59	1,15	3,1981	88,24
D	NO	TR	FIN04	Finestra 0.5*0.5	1,691	0,50	-5,59	1,15	0,9723	26,83
D	NO	TR	FIN02	Finestra 0.85*1.3	1,430	1,11	-5,59	1,15	1,8254	50,36

Dispersioni per trasmissione

[W]

10 129,44

Dispersioni per ventilazione

[W]

5 403,23

Potenza di ripresa

[W]

9 200,00

Carico termico totale

[W]

24 732,66

### Risultati per Zona

Impianto Asilo nido  
Zona EDIFICIO ASILO NIDO

Categoria di destinazione d'uso E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili  
Temperatura interna di progetto [°C] 22

Ventilazione Ibrida  
Ricambio d'aria [1/h] 0,0

Ambiente	Ti [°C]	Qtr [W]	Qve [W]	Qrh [W]	Qtot [W]
ASILO NIDO	22	10 129,44	5 403,23	9 200,00	24 732,66

Dispersioni totali per trasmissione [W] 10 129,44  
Dispersioni totali per ventilazione [W] 5 403,23  
Potenza di ripresa [W] 9 200,00  
Carico termico totale [W] 24 732,66

### Risultati per Impianto

Impianto Asilo nido  
Considera Vicini presenti

Categoria di destinazione d'uso E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili  
Temperatura interna di progetto [°C] 22

Zona	Qtr [W]	Qve [W]	Qrh [W]	Qtot [W]
EDIFICIO ASILO NIDO	10 129,44	5 403,23	9 200,00	24 732,66

Dispersioni totali per trasmissione [W] 10 129,44  
Dispersioni totali per ventilazione [W] 5 403,23  
Potenza di ripresa [W] 9 200,00  
Carico termico totale [W] 24 732,66

## ALLEGATO B - PRESTAZIONE ENERGETICA

Dati generali		
Ambito di intervento	Ristrutturazione importante di primo livello	
Procedura	Nazionale - D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.	
Zona climatica	E	
Gradi giorno	2 720	
Volume lordo	m <sup>3</sup>	1 600,00

Riscaldamento		Edificio di progetto	Edificio di riferimento
Durata della stagione (UNI/TS 11300-1:2014)		28/09 - 03/05	21/09 - 09/05
Durata della stagione (D.P.R. 412/1993)		15/10 - 15/04	15/10 - 15/04
Superficie disperdente	m <sup>2</sup>	1 210,00	
Superficie utile	m <sup>2</sup>	400,00	
Rapporto S/V	1/m	0,7563	
Rapporto Superficie trasparente / Superficie utile		0,164	
Fabbisogno di energia termica per riscaldamento	kWh	37 052,793	43 167,703
EPH,nd	kWh/(m <sup>2</sup> ·a)	92,632	107,919
EPH,nd,limite (2019/21)	kWh/(m <sup>2</sup> ·a)		97,687
Qualità involucro		Alta	
Fabbisogno di energia primaria per riscaldamento	kWh	8 518,319	16 706,438
Superficie calpestabile del volume riscaldato	m <sup>2</sup>	400,000	
EPH,nren	kWh/(m <sup>2</sup> ·a)	21,296	41,766
EPH,ren	kWh/(m <sup>2</sup> ·a)	54,698	77,985
EPH,tot	kWh/(m <sup>2</sup> ·a)	75,994	119,751
Rendimento del sottosistema di emissione, η <sub>e</sub>		0,9900	
Rendimento del sottosistema di regolazione, η <sub>rg</sub>		0,9748	
Rendimento del sottosistema di distribuzione, η <sub>d</sub>		0,9870	
Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione, η <sub>u</sub>			0,810
Efficienza media stagionale impianto riscaldamento η <sub>h</sub>		1,2189	0,9012
Verifica efficienza media stagionale		Positiva	
Copertura FER	%	71,9770	

Raffrescamento		Edificio di progetto	Edificio di riferimento
Durata della stagione (UNI/TS 11300-1:2014)		16/04 - 00/00	16/04 - 00/00
Fabbisogno di energia termica per raffrescamento	kWh	0,000	0,000
Superficie utile	m <sup>2</sup>	400,00	
EPC,nd	kWh/(m <sup>2</sup> ·a)	0,000	0,000
Verifica		Positiva	
Asol,est/ Asup,utile	kWh/m <sup>2</sup>	0,0000	
YIE	W/m <sup>2</sup> K	0,0000	
Qualità involucro		Alta	

Acqua calda sanitaria		Edificio di progetto	Edificio di riferimento
Superficie utile	m <sup>2</sup>	400,00	
Fabbisogno di energia termica per acs	kWh	5 775,633	5 775,633
Fabbisogno di energia primaria per acs	kWh	631,256	1 947,527
EPW,nren	kWh/(m <sup>2</sup> ·a)	1,578	4,869
EPW,ren	kWh/(m <sup>2</sup> ·a)	13,605	10,806
EPW,tot	kWh/(m <sup>2</sup> ·a)	15,183	15,674
Efficienza media stagionale impianto acs η <sub>w</sub>		0,9510	0,9212
Verifica efficienza media stagionale		Positiva	
Copertura FER	%	89,6058	

<b>Ventilazione</b>		<b>Edificio di progetto</b>	<b>Edificio di riferimento</b>
Fabbisogno di energia termica per ventilazione	kWh	0,000	0,000
Superficie utile	m <sup>2</sup>	400,00	
EPV,nren	kWh/(m <sup>2</sup> ·a)	0,000	0,000
EPV,ren	kWh/(m <sup>2</sup> ·a)	0,000	0,000
EPV,tot	kWh/(m <sup>2</sup> ·a)	0,000	0,000

<b>Globale</b>		<b>Edificio di progetto</b>	<b>Edificio di riferimento</b>
EPgl,nren	kWh/(m <sup>2</sup> ·a)	22,874	46,635
EPgl,nren,rif,standard	kWh/(m <sup>2</sup> ·a)		158,776
Verifica		Positiva	
Classe energetica		A4	
EPgl,ren	kWh/(m <sup>2</sup> ·a)	68,303	88,790
EPgl,tot	kWh/(m <sup>2</sup> ·a)	91,177	135,425
Coefficiente medio globale di scambio termico, H't		0,30	0,50
Verifica H't		Positiva	
Asol,est/Asup,utile		0,0000	0,0400
Verifica Asol,est/Asup,utile		Positiva	
Emissioni di CO2	KgCO2/(m <sup>2</sup> ·a)	4,925	
Copertura FER	%	74,9126	

<b>Consumi</b>			
Fabbisogno di energia elettrica da rete per ausiliari riscaldamento	kWhe	19,463	
Fabbisogno di energia elettrica da rete per ausiliari acs	kWhe	0,000	
Fabbisogno di energia elettrica da rete per ausiliari ventilazione	kWhe	0,000	
<b>Riscaldamento</b>			
Energia elettrica da rete	kWh	3 434,834	
Gas naturale	Nm <sup>3</sup>	183,463	

## ALLEGATO C – COPERTURA FER (FONTI RINNOVABILI)

### VERIFICA RISPETTO COPERTURA DA FONTI RINNOVABILI

Impianto	Asilo nido		
Energia primaria rinnovabile totale (riscaldamento), Qp,ren,tot		[Wh]	21 879
Energia primaria totale (riscaldamento), Qp,tot		[Wh]	30 398
Energia primaria rinnovabile totale (acs), Qp,ren,tot		[Wh]	5 442
Energia primaria totale (acs), Qp,tot		[Wh]	6 073
Energia primaria totale (raffrescamento), Qp,tot		[Wh]	0

### COPERTURA GLOBALE DA FONTE RINNOVABILE

Quota di energia rinnovabile	[%]	74,91
Limite di legge	[%]	55,00
Verifica		Positiva

### COPERTURA ACQUA CALDA SANITARIA DA FONTE RINNOVABILE

Quota di energia rinnovabile	[%]	89,61
Limite di legge	[%]	55,00
Verifica		Positiva


## ALLEGATO D – STRATIGRAFIA COMPONENTI

### COMPONENTE OPACO

Codice CIN03(24-5)  
 Descrizione Copertura inclinata (solaio in laterocemento) (2-24-4-2-5)  
 Note UNI/TR 11552:2014  
 Giacitura SE=Solaio esterno(flusso ascendente)  
 Origine dei dati Da stratigrafia

### RIEPILOGO

Spessore	m	0,45200
Massa superficiale	kg/m <sup>2</sup>	612,200
Massa totale	kg/m <sup>2</sup>	612,200
Capacità termica interna	kJ/(m <sup>2</sup> ·K)	68,800
Capacità termica esterna	kJ/(m <sup>2</sup> ·K)	14,173
Resistenza termica dei materiali	m <sup>2</sup> ·K/W	4,010
Resistenza termica totale	m <sup>2</sup> ·K/W	4,210
Trasmittanza termica totale	W/(m <sup>2</sup> ·K)	0,238
Trasmittanza termica periodica	W/(m <sup>2</sup> ·K)	0,013



### STRATIGRAFIA

Codice materiale	Descrizione	d m	$\lambda$ W/(m·K)	C W/(m <sup>2</sup> ·K)	$\rho$ kg/m <sup>3</sup>	$c_p$ J/(kg·K)	R m <sup>2</sup> ·K/W
	Resistenza superficiale interna						0,100
1 #INT	Intonaco interno	0,02000	0,500	0,000	1	1000	0,040
2 #SOL	Soletta (blocchi di laterizio + travetti in calcestruzzo)	0,24000	0,811	3,378	400,000	1	0,296
3 #CLS	Calcestruzzo armato	0,04000	0,813	20,325	800,000	1000	0,049
4 #INT	Malta di cemento	0,02000	0,813	40,650	400,000	1000	0,025
5 ISO619	Polistirene espanso estruso, con pelle	0,12000	0,034	0,000	30,000	1450	3,529
6 BIT501	Bitume puro	0,00600	0,170	0,000	1	1000	0,035
7 BIT501	Bitume puro	0,00600	0,170	0,000	050,000	1	0,035
	Resistenza superficiale esterna				050,000	1000	0,100

### VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA

Riferimento normativo 2015  
 Verifica limiti come Copertura orizzontale o inclinata verso l'esterno o gli ambienti non climatizzati  
 Zona climatica E  
 Trasmittanza limite 0,250 W/(m<sup>2</sup>·K)  
 Trasmittanza termica 0,238 W/(m<sup>2</sup>·K)  
**Verifica** Positiva

Codice CIN03(24-5)  
 Descrizione Copertura inclinata (solaio in laterocemento) (2-24-4-2-5)

## VERIFICA IGROMETRICA

### Condizioni al contorno

Ambiente confinante Esterno  
 Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile  
 Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile  
 Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2  
 Struttura leggera No  
 Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento  
 Umidità relativa massima accettabile 80 %

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
$\theta_e$ [°C]	2,32	3,62	7,42	10,32	15,22	20,12	21,72	21,62	16,12	11,92	7,12	2,02
$p_e$ [Pa]	588	650	707	896	1 144	1 342	1 612	971	1 256	1 033	878	585
$\theta_i$ [°C]	20,00	20,00	20,00	20,00	18,00	20,12	21,72	21,62	18,00	20,00	20,00	20,00
$p_i$ [Pa]	1 376	1 379	1 267	1 327	1 357	1 342	1 612	971	1 429	1 393	1 452	1 386

### Proprietà dei materiali

Codice Materiale	Descrizione	d m	R m <sup>2</sup> ·K/W	$\mu$	sd m
	Resistenza superficiale esterna		0,100		
BIT501	Bitume puro	0,00600	0,035	50 000	300,00000
BIT501	Bitume puro	0,00600	0,035	50 000	300,00000
ISO619	Polistirene espanso estruso, con pelle	0,12000	3,529	180	21,60000
#INT	Malta di cemento	0,02000	0,025	11 111	222,22000
#CLS	Calcestruzzo armato	0,04000	0,049	111 111	4
					444,43994
#SOL	Soletta (blocchi di laterizio + travetti in calcestruzzo)	0,24000	0,296	111 111	26
					666,64063
#INT	Intonaco interno	0,02000	0,040	11	0,22000
	Resistenza superficiale interna		0,100		

### Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5)

Mese critico Dicembre  
 Fattore di temperatura,  $f_{Rsi}$  0,942  
 Fattore di temperatura massimo,  $f_{Rsi,max}$  0,736  
 Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale.

Verifica **Positiva**

### Risultati di calcolo

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
$\theta_e$ [°C]	2,32	3,62	7,42	10,32	15,22	20,12	21,72	21,62	16,12	11,92	7,12	2,02
$p_e$ [Pa]	588	650	707	896	1 144	1 342	1 612	971	1 256	1 033	878	585
$\theta_i$ [°C]	20,00	20,00	20,00	20,00	18,00	20,12	21,72	21,62	18,00	20,00	20,00	20,00
$p_i$ [Pa]	1 376	1 379	1 267	1 327	1 357	1 342	1 612	971	1 429	1 393	1 452	1 386
$p_s$ [Pa]	1 720	1 724	1 584	1 659	1 696	1 677	2 015	1 214	1 786	1 741	1 815	1 732
$\theta_{si,min}$ [°C]	15,14	15,18	13,87	14,58	14,92	14,75	17,63	9,84	15,73	15,33	15,98	15,25
$f_{Rsi}$	0,73	0,71	0,51	0,44	-0,11	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,42	0,69	0,74
$\theta_{si}$ [°C]	18,97	19,05	19,27	19,44	17,84	20,12	21,72	21,62	17,89	19,53	19,25	18,95



Codice CIN03(24-5)  
Descrizione Copertura inclinata (solaio in laterocemento) (2-24-4-2-5)

### VERIFICA MASSA SUPERFICIALE E TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA

Riferimento normativo 2015  
Verifica limiti come Copertura orizzontale o inclinata verso l'esterno o gli ambienti non climatizzati  
Zona climatica E  
Località Celano  
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva Im,s:  
valore di progetto 286,000 W/m<sup>2</sup>  
valore di confronto 290,00 W/m<sup>2</sup>  
**Verifica richiesta No**

#### Verifica massa superficiale

Valore di progetto 612,200 kg/m<sup>2</sup>  
Valore di confronto 0 kg/m<sup>2</sup>  
**Verifica Non richiesta**

#### Verifica trasmittanza termica periodica

##### Risultati di calcolo


	Modulo	$\Delta t$ h
Matrice di trasferimento		
Z11	380,758	-8,480
Z12	76,222 W/(m <sup>2</sup> ·K)	2,130
Z21	393,233 W/(m <sup>2</sup> ·K)	8,010
Z22	380,758	-8,480
Ammissioni termiche		
Lato interno	4,995 W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,396
Lato esterno	1,033 W/(m <sup>2</sup> ·K)	4,480
Caratteristiche termiche dinamiche		
Trasmittanza termica periodica	0,013 W/(m <sup>2</sup> ·K)	-14,130
Fattore di decremento	0,055	
Trasmittanza termica periodica		
valore di progetto	0,013 W/(m <sup>2</sup> ·K)	
valore di confronto	0,180 W/(m <sup>2</sup> ·K)	
<b>Verifica</b>	<b>Non richiesta</b>	

## COMPONENTE OPACO

Codice MCO01(60)  
 Descrizione Muratura perimetrale con cappotto sp.6cm  
 Note UNI/TR 11552:2014  
 Giacitura VE=Verticale esterno  
 Origine dei dati Da stratigrafia

### RIEPILOGO

Spessore	m	0,34000
Massa superficiale	kg/m <sup>2</sup>	509,800
Massa totale	kg/m <sup>2</sup>	537,800
Capacità termica interna	kJ/(m <sup>2</sup> ·K)	64,745
Capacità termica esterna	kJ/(m <sup>2</sup> ·K)	8,132
Resistenza termica dei materiali	m <sup>2</sup> ·K/W	2,064
Resistenza termica totale	m <sup>2</sup> ·K/W	2,234
Trasmittanza termica totale	W/(m <sup>2</sup> ·K)	0,448
Trasmittanza termica periodica	W/(m <sup>2</sup> ·K)	0,052



### STRATIGRAFIA

Codice materiale	Descrizione	d m	$\lambda$ W/(m·K)	C W/(m <sup>2</sup> ·K)	$\rho$ kg/m <sup>3</sup>	$c_p$ J/(kg·K)	R m <sup>2</sup> ·K/W
	Resistenza superficiale interna						0,130
1 #INT	Intonaco interno	0,02000	0,700	0,000	1	1000	0,029
2 MUR516	Mattoni pieni, forati, leggeri (pareti esterne)	0,24000	0,992	0,000	400,000	840	0,242
3 #INT	Intonaco	0,02000	0,700	0,000	1	1000	0,029
4 ISO619	Polistirene espanso estruso, con pelle	0,06000	0,034	0,000	400,000	1450	1,765
	Resistenza superficiale esterna				30,000		0,040

### VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA

Riferimento normativo 2015  
 Verifica limiti come Chiusure verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati  
 Zona climatica E  
 Trasmittanza limite 1,800 W/(m<sup>2</sup>·K)  
 Trasmittanza termica 0,448 W/(m<sup>2</sup>·K)  
**Verifica** Positiva

Codice MCO01(60)  
Descrizione Muratura perimetrale con cappotto sp.6cm

### VERIFICA MASSA SUPERFICIALE E TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA

Riferimento normativo 2015  
Verifica limiti come Chiusure verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati  
Zona climatica E  
Località Celano  
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva Im,s:  
valore di progetto 286,000 W/m<sup>2</sup>  
valore di confronto 290,00 W/m<sup>2</sup>  
**Verifica richiesta No**

#### Verifica massa superficiale

Valore di progetto 509,800 kg/m<sup>2</sup>  
Valore di confronto 0 kg/m<sup>2</sup>  
**Verifica Non richiesta**

#### Verifica trasmittanza termica periodica

##### Risultati di calcolo


	Modulo	$\Delta t$ h
Matrice di trasferimento		
Z11	89,525	11,340
Z12	19,223 W/(m <sup>2</sup> ·K)	-1,800
Z21	48,460 W/(m <sup>2</sup> ·K)	-0,090
Z22	89,525	11,340
AmmetENZE termiche		
Lato interno	4,657 W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,145
Lato esterno	0,542 W/(m <sup>2</sup> ·K)	0,570
Caratteristiche termiche dinamiche		
Trasmittanza termica periodica	0,052 W/(m <sup>2</sup> ·K)	-10,200
Fattore di decremento	0,116	
Trasmittanza termica periodica		
valore di progetto	0,052 W/(m <sup>2</sup> ·K)	
valore di confronto	0,180 W/(m <sup>2</sup> ·K)	
<b>Verifica</b>	<b>Non richiesta</b>	

## COMPONENTE OPACO

Codice S-01  
 Descrizione PAVIMENTO AL SUOLO  
 Note calcolo  
 Giacitura PI=Pavimento interno(flusso discendente)  
 Origine dei dati Da stratigrafia

### RIEPILOGO

Spessore	m	1,12000
Massa superficiale	kg/m <sup>2</sup>	1 401,000
Massa totale	kg/m <sup>2</sup>	1 401,000
Capacità termica interna	kJ/(m <sup>2</sup> ·K)	35,551
Capacità termica esterna	kJ/(m <sup>2</sup> ·K)	52,158
Resistenza termica dei materiali	m <sup>2</sup> ·K/W	4,276
Resistenza termica totale	m <sup>2</sup> ·K/W	4,616
Trasmittanza termica totale	W/(m <sup>2</sup> ·K)	0,217
Trasmittanza termica periodica	W/(m <sup>2</sup> ·K)	0,000



### STRATIGRAFIA

Codice materiale	Descrizione	d m	$\lambda$ W/(m·K)	C W/(m <sup>2</sup> ·K)	$\rho$ kg/m <sup>3</sup>	$c_p$ J/(kg·K)	R m <sup>2</sup> ·K/W
	Resistenza superficiale interna						0,170
1 PAV02	Piastrelle di ceramica	0,01000	1,163	0,000	2	840	0,009
					300,000		
2 CLS579	CLS in genere (interno o esterno protetto)	0,05000	0,220	0,000	500,000	1000	0,227
3 ISO618	Polistirene esp., lastre termocompresse	0,10000	0,039	0,000	30,000	1 450	2,564
4 SOT01	Sottofondo sabbia-cemento	0,02000	1,400	0,000	2	840	0,014
					000,000		
5 CLS594	CLS SC di argille espanse (sottofondi non aerati)	0,20000	0,500	0,000	1000,000	1000	0,400
6 CLS589	CLS in genere (interno o esterno protetto)	0,04000	0,650	0,000	1	1000	0,062
					500,000		
7 MSR516	Ciotoli e pietre frantumate	0,70000	0,700	0,000	1	1000	1,000
					500,000		
	Resistenza superficiale esterna						0,170

### VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA

Riferimento normativo 2015  
 Verifica limiti come Pavimento verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra  
 Zona climatica E  
 Trasmittanza limite 0,300 W/(m<sup>2</sup>·K)  
 Trasmittanza termica 0,217 W/(m<sup>2</sup>·K)  
**Verifica** Positiva

Codice S-01  
 Descrizione PAVIMENTO AL SUOLO

## VERIFICA IGROMETRICA

### Condizioni al contorno

Ambiente confinante Esterno  
 Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile  
 Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile  
 Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2  
 Struttura leggera No  
 Classe di umidità 4 - Alloggi con alto indice di affollamento, palestre, cucine, cantine, edifici riscaldati con sistemi a gas senza camino  
 Umidità relativa massima accettabile 80 %

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
$\theta_e$ [°C]	2,32	3,62	7,42	10,32	15,22	20,12	21,72	21,62	16,12	11,92	7,12	2,02
$p_e$ [Pa]	588	650	707	896	1 144	1 342	1 612	971	1 256	1 033	878	585
$\theta_i$ [°C]	20,00	20,00	20,00	20,00	18,00	20,12	21,72	21,62	18,00	20,00	20,00	20,00
$p_i$ [Pa]	1 638	1 623	1 454	1 471	1 428	1 342	1 612	971	1 487	1 513	1 644	1 653

### Proprietà dei materiali

Codice Materiale	Descrizione	d m	R m <sup>2</sup> -K/W	$\mu$	Sd m
	Resistenza superficiale esterna		0,170		
MSR516	Ciotoli e pietre frantumate	0,70000	1,000	50	35,00000
CLS589	CLS in genere (interno o esterno protetto)	0,04000	0,062	8	0,32000
CLS594	CLS SC di argille espanse (sottofondi non aerati)	0,20000	0,400	65	13,00000
SOT01	Sottofondo sabbia-cemento	0,02000	0,014	22	0,44000
ISO618	Polistirene esp., lastre termocompresse	0,10000	2,564	59	5,90000
CLS579	CLS in genere (interno o esterno protetto)	0,05000	0,227	8	0,40000
PAV02	Piastrelle di ceramica	0,01000	0,009	188	1,88000
	Resistenza superficiale interna		0,170		

### Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5)

Mese critico Dicembre  
 Fattore di temperatura,  $f_{Rsi}$  0,945  
 Fattore di temperatura massimo,  $f_{Rsi,max}$  0,890  
 Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale.

**Verifica Positiva**

### Risultati di calcolo

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
$\theta_e$ [°C]	2,32	3,62	7,42	10,32	15,22	20,12	21,72	21,62	16,12	11,92	7,12	2,02
$p_e$ [Pa]	588	650	707	896	1 144	1 342	1 612	971	1 256	1 033	878	585
$\theta_i$ [°C]	20,00	20,00	20,00	20,00	18,00	20,12	21,72	21,62	18,00	20,00	20,00	20,00
$p_i$ [Pa]	1 638	1 623	1 454	1 471	1 428	1 342	1 612	971	1 487	1 513	1 644	1 653
$p_s$ [Pa]	2 047	2 029	1 817	1 839	1 785	1 677	2 015	1 214	1 859	1 891	2 055	2 066
$\theta_{si,min}$ [°C]	17,88	17,74	16,00	16,19	15,72	14,75	17,63	9,84	16,36	16,62	17,94	18,02
$f_{Rsi}$	0,88	0,86	0,68	0,61	0,18	0,00	0,00	0,00	0,13	0,58	0,84	0,89
$\theta_{si}$ [°C]	19,03	19,10	19,31	19,47	17,85	20,12	21,72	21,62	17,90	19,56	19,29	19,02



Codice S-01  
Descrizione PAVIMENTO AL SUOLO

### VERIFICA MASSA SUPERFICIALE E TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA

Riferimento normativo 2015  
Verifica limiti come Pavimento verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra  
Zona climatica E  
Località Celano  
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva Im,s:  
valore di progetto 286,000 W/m<sup>2</sup>  
valore di confronto 290,00 W/m<sup>2</sup>  
**Verifica richiesta No**

#### Verifica massa superficiale

Valore di progetto 1 401,000 kg/m<sup>2</sup>  
Valore di confronto 0 kg/m<sup>2</sup>  
**Verifica Non richiesta**


#### Verifica trasmittanza termica periodica

##### Risultati di calcolo

	Modulo	$\Delta t$ h
Matrice di trasferimento		
Z11	46 564,914	-7,260
Z12	18 011,111 W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,230
Z21	176 619,219 W/(m <sup>2</sup> ·K)	5,930
Z22	46 564,914	-7,260
AmmetENZE termiche		
Lato interno	2,585 W/(m <sup>2</sup> ·K)	3,512
Lato esterno	3,793 W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,190
Caratteristiche termiche dinamiche		
Trasmittanza termica periodica	0,000 W/(m <sup>2</sup> ·K)	-13,230
Fattore di decremento	0,000	
Trasmittanza termica periodica		
valore di progetto	0,000 W/(m <sup>2</sup> ·K)	
valore di confronto	0,180 W/(m <sup>2</sup> ·K)	
<b>Verifica</b>	<b>Non richiesta</b>	

## COMPONENTE FINESTRATO

Codice FIN01  
Descrizione Finestra 2.4\*2.4  
Note UTENTE  
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007)



### Caratteristiche del serramento:

Tipo di serramento			Finestra singola
Trasmittanza termica	Uw	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,203
Trasmittanza solo vetro	Ug	W/(m <sup>2</sup> ·K)	0,904

### Dimensioni del serramento:

Larghezza	m	2,40
Altezza	m	2,40

### Caratteristiche chiusure oscuranti:

Resistenza termica addizionale	m <sup>2</sup> ·K/W	0,12
Coefficiente di utilizzo della struttura fshut		0,60

### Dati apporti solari:

Emissività	ε	0,100
Trasmittanza solare	g gl,n	0,67

## TELAIO


### Serramento interno:

Area vetro	Ag	m <sup>2</sup>	5,060
Area telaio	Af	m <sup>2</sup>	0,700
Area pannelli	Ap	m <sup>2</sup>	0,000
Perimetro vetro	Lg	m	13,600
Trasmittanza termica telaio	Uf	W/(m <sup>2</sup> ·K)	2,200

## VETRO

### Serramento:

Descrizione	Spessore [mm]	Conduttività termica [W/(m·K)]	Resistenza termica [m <sup>2</sup> ·K/W]	Trasmittanza distanziatore [W/(m·K)]
Resistenza superficiale interna			0,13	
Vetro 1	6,4	0,055		
Intercapedine 1 (Argon)	15,0			0,060
Vetro 2	6,4	0,055		
Resistenza superficiale esterna			0,04	



## RISULTATI

Resistenza	m <sup>2</sup> ·K/W	0,831
Trasmittanza termica	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,203
Resistenza termica aggiuntiva	m <sup>2</sup> ·K/W	0,120
Trasmittanza totale	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,112

## VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA

Riferimento normativo		2015
Verifica limiti come		Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati
Zona climatica		E
Trasmittanza limite	[W/(m <sup>2</sup> ·K)]	1,800
Trasmittanza termica	[W/(m <sup>2</sup> ·K)]	1,203
<b>Verifica trasmittanza</b>		<b>Positiva</b>

Codice FIN01  
Descrizione Finestra 2.4\*2.4

## VERIFICA IGROMETRICA

### Condizioni al contorno

Ambiente confinante Esterno  
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile  
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile  
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2  
Struttura leggera Sì  
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento  
Media delle temperature esterne minime annuali 0,0 °C

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
$\theta_e$ [°C]	2,32	3,62	7,42	10,32	15,22	20,12	21,72	21,62	16,12	11,92	7,12	2,02
$p_e$ [Pa]	588	650	707	896	1 144	1 342	1 612	971	1 256	1 033	878	585
$\theta_i$ [°C]	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,12	21,72	21,62	20,00	20,00	20,00	20,00
$p_i$ [Pa]	1 376	1 379	1 267	1 327	1 357	1 342	1 612	971	1 429	1 393	1 452	1 386

### Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5)

Mese critico -  
Fattore di temperatura,  $f_{Rsi}$  0,870  
Fattore di temperatura massimo,  $f_{Rsi,max}$  0,636  
Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale.


**Verifica Positiva**

### Risultati di calcolo

$\theta_e$  [°C] 0,00  
 $p_e$  [Pa] 580  
 $\theta_i$  [°C] 20,00  
 $p_i$  [Pa] 1 471  
 $p_s$  [Pa] 1 471  
 $\theta_{si,min}$  [°C] 12,73  
 $f_{Rsi}$  0,64  
 $\theta_{si}$  [°C] 17,40

## COMPONENTE FINESTRATO

Codice FIN02  
Descrizione Finestra 0.85\*1.3  
Note UTENTE  
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007)



### Caratteristiche del serramento:

Tipo di serramento			Finestra singola
Trasmittanza termica	Uw	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,430
Trasmittanza solo vetro	Ug	W/(m <sup>2</sup> ·K)	0,904

### Dimensioni del serramento:

Larghezza	m	0,85
Altezza	m	1,30

### Caratteristiche chiusure oscuranti:

Resistenza termica aggiuntiva	m <sup>2</sup> ·K/W	0,12
Coefficiente di utilizzo della struttura fshut		0,60

### Dati apporti solari:

Emissività	ε	0,100
Trasmittanza solare	g gl,n	0,40

## TELAIO


### Serramento interno:

Area vetro	Ag	m <sup>2</sup>	0,900
Area telaio	Af	m <sup>2</sup>	0,210
Area pannelli	Ap	m <sup>2</sup>	0,000
Perimetro vetro	Lg	m	3,900
Trasmittanza termica telaio	Uf	W/(m <sup>2</sup> ·K)	2,200

## VETRO

### Serramento:

Descrizione	Spessore [mm]	Conduttività termica [W/(m·K)]	Resistenza termica [m <sup>2</sup> ·K/W]	Trasmittanza distanziatore [W/(m·K)]
Resistenza superficiale interna			0,13	
Vetro 1	6,4	0,055		
Intercapedine 1 (Argon)	15,0			0,080
Vetro 2	6,4	0,055		
Resistenza superficiale esterna			0,04	



## RISULTATI

Resistenza	m <sup>2</sup> ·K/W	0,699
Trasmittanza termica	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,430
Resistenza termica aggiuntiva	m <sup>2</sup> ·K/W	0,120
Trasmittanza totale	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,304

## VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA

Riferimento normativo		2015
Verifica limiti come		Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati
Zona climatica		E
Trasmittanza limite	[W/(m <sup>2</sup> ·K)]	1,800
Trasmittanza termica	[W/(m <sup>2</sup> ·K)]	1,430
<b>Verifica trasmittanza</b>		<b>Positiva</b>

Codice FIN02  
Descrizione Finestra 0.85\*1.3

## VERIFICA IGROMETRICA

### Condizioni al contorno

Ambiente confinante Esterno  
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile  
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile  
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2  
Struttura leggera Sì  
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento  
Media delle temperature esterne minime annuali 0,0 °C

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
$\theta_e$ [°C]	2,32	3,62	7,42	10,32	15,22	20,12	21,72	21,62	16,12	11,92	7,12	2,02
$p_e$ [Pa]	588	650	707	896	1 144	1 342	1 612	971	1 256	1 033	878	585
$\theta_i$ [°C]	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,12	21,72	21,62	20,00	20,00	20,00	20,00
$p_i$ [Pa]	1 376	1 379	1 267	1 327	1 357	1 342	1 612	971	1 429	1 393	1 452	1 386

### Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5)

Mese critico -  
Fattore di temperatura,  $f_{Rsi}$  0,850  
Fattore di temperatura massimo,  $f_{Rsi,max}$  0,636  
Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale.


**Verifica Positiva**

### Risultati di calcolo

$\theta_e$  [°C] 0,00  
 $p_e$  [Pa] 580  
 $\theta_i$  [°C] 20,00  
 $p_i$  [Pa] 1 471  
 $p_s$  [Pa] 1 471  
 $\theta_{si,min}$  [°C] 12,73  
 $f_{Rsi}$  0,64  
 $\theta_{si}$  [°C] 17,01

## COMPONENTE FINESTRATO

Codice FIN03  
Descrizione Finestra 1.6\*1.3  
Note UTENTE  
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007)



### Caratteristiche del serramento:

Tipo di serramento			Finestra singola
Trasmittanza termica	Uw	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,372
Trasmittanza solo vetro	Ug	W/(m <sup>2</sup> ·K)	0,904

### Dimensioni del serramento:

Larghezza	m	1,60
Altezza	m	1,30

### Caratteristiche chiusure oscuranti:

Resistenza termica addizionale	m <sup>2</sup> ·K/W	0,12
Coefficiente di utilizzo della struttura fshut		0,60

### Dati apporti solari:

Emissività	ε	0,100
Trasmittanza solare	g gl,n	0,67

## TELAIO


### Serramento interno:

Area vetro	Ag	m <sup>2</sup>	1,680
Area telaio	Af	m <sup>2</sup>	0,400
Area pannelli	Ap	m <sup>2</sup>	0,000
Perimetro vetro	Lg	m	7,600
Trasmittanza termica telaio	Uf	W/(m <sup>2</sup> ·K)	2,200

## VETRO

### Serramento:

Descrizione	Spessore [mm]	Conduttività termica [W/(m·K)]	Resistenza termica [m <sup>2</sup> ·K/W]	Trasmittanza distanziatore [W/(m·K)]
Resistenza superficiale interna			0,13	
Vetro 1	6,4	0,055		
Intercapedine 1 (Argon)	15,0			0,060
Vetro 2	6,4	0,055		
Resistenza superficiale esterna			0,04	



## RISULTATI

Resistenza	m <sup>2</sup> ·K/W	0,729
Trasmittanza termica	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,372
Resistenza termica aggiuntiva	m <sup>2</sup> ·K/W	0,120
Trasmittanza totale	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,256

## VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA

Riferimento normativo		2015
Verifica limiti come		Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati
Zona climatica		E
Trasmittanza limite	[W/(m <sup>2</sup> ·K)]	1,800
Trasmittanza termica	[W/(m <sup>2</sup> ·K)]	1,372
<b>Verifica trasmittanza</b>		<b>Positiva</b>

Codice FIN03  
Descrizione Finestra 1.6\*1.3

## VERIFICA IGROMETRICA

### Condizioni al contorno

Ambiente confinante Esterno  
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile  
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile  
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2  
Struttura leggera Sì  
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento  
Media delle temperature esterne minime annuali 0,0 °C

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
$\theta_e$ [°C]	2,32	3,62	7,42	10,32	15,22	20,12	21,72	21,62	16,12	11,92	7,12	2,02
$p_e$ [Pa]	588	650	707	896	1 144	1 342	1 612	971	1 256	1 033	878	585
$\theta_i$ [°C]	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,12	21,72	21,62	20,00	20,00	20,00	20,00
$p_i$ [Pa]	1 376	1 379	1 267	1 327	1 357	1 342	1 612	971	1 429	1 393	1 452	1 386

### Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5)

Mese critico -  
Fattore di temperatura,  $f_{Rsi}$  0,855  
Fattore di temperatura massimo,  $f_{Rsi,max}$  0,636  
Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale.


**Verifica Positiva**

### Risultati di calcolo

$\theta_e$  [°C] 0,00  
 $p_e$  [Pa] 580  
 $\theta_i$  [°C] 20,00  
 $p_i$  [Pa] 1 471  
 $p_s$  [Pa] 1 471  
 $\theta_{si,min}$  [°C] 12,73  
 $f_{Rsi}$  0,64  
 $\theta_{si}$  [°C] 17,11

## COMPONENTE FINESTRATO

Codice FIN04  
Descrizione Finestra 0.5\*0.5  
Note UTENTE  
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007)



### Caratteristiche del serramento:

Tipo di serramento			Finestra singola
Trasmittanza termica	Uw	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,691
Trasmittanza solo vetro	Ug	W/(m <sup>2</sup> ·K)	0,904

### Dimensioni del serramento:

Larghezza	m	0,50
Altezza	m	0,50

### Dati apporti solari:

Emissività	ε	0,100
Trasmittanza solare	g gl,n	0,40

## TELAIO


### Serramento interno:

Area vetro	Ag	m <sup>2</sup>	0,160
Area telaio	Af	m <sup>2</sup>	0,090
Area pannelli	Ap	m <sup>2</sup>	0,000
Perimetro vetro	Lg	m	1,600
Trasmittanza termica telaio	Uf	W/(m <sup>2</sup> ·K)	2,200

## VETRO

### Serramento:

Descrizione	Spessore [mm]	Conduttività termica [W/(m·K)]	Resistenza termica [m <sup>2</sup> ·K/W]	Trasmittanza distanziatore [W/(m·K)]
Resistenza superficiale interna			0,13	
Vetro 1	6,4	0,055		
Intercapedine 1 (Argon)	15,0			0,050
Vetro 2	6,4	0,055		
Resistenza superficiale esterna			0,04	



## RISULTATI

Resistenza	m <sup>2</sup> ·K/W	0,591
Trasmittanza termica	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,691
Resistenza termica aggiuntiva	m <sup>2</sup> ·K/W	0,000
Trasmittanza totale	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,691

## VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA

Riferimento normativo	2015
Verifica limiti come	Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati
Zona climatica	E
Trasmittanza limite	[W/(m <sup>2</sup> ·K)] 1,800
Trasmittanza termica	[W/(m <sup>2</sup> ·K)] 1,691
<b>Verifica trasmittanza</b>	<b>Positiva</b>

Codice FIN04  
Descrizione Finestra 0.5\*0.5

## VERIFICA IGROMETRICA

### Condizioni al contorno

Ambiente confinante Esterno  
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile  
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile  
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2  
Struttura leggera Sì  
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento  
Media delle temperature esterne minime annuali 0,0 °C

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
$\theta_e$ [°C]	2,32	3,62	7,42	10,32	15,22	20,12	21,72	21,62	16,12	11,92	7,12	2,02
$p_e$ [Pa]	588	650	707	896	1 144	1 342	1 612	971	1 256	1 033	878	585
$\theta_i$ [°C]	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,12	21,72	21,62	20,00	20,00	20,00	20,00
$p_i$ [Pa]	1 376	1 379	1 267	1 327	1 357	1 342	1 612	971	1 429	1 393	1 452	1 386

### Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5)

Mese critico -  
Fattore di temperatura,  $f_{Rsi}$  0,829  
Fattore di temperatura massimo,  $f_{Rsi,max}$  0,636  
Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale.

**Verifica Positiva**

### Risultati di calcolo

$\theta_e$  [°C] 0,00  
 $p_e$  [Pa] 580  
 $\theta_i$  [°C] 20,00  
 $p_i$  [Pa] 1 471  
 $p_s$  [Pa] 1 471  
 $\theta_{si,min}$  [°C] 12,73  
 $f_{Rsi}$  0,64  
 $\theta_{si}$  [°C] 16,58

## COMPONENTE FINESTRATO

Codice FIN05  
Descrizione Finestra 0.9\*2.5  
Note UTENTE  
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007)



### Caratteristiche del serramento:

Tipo di serramento			Finestra singola
Trasmittanza termica	Uw	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,236
Trasmittanza solo vetro	Ug	W/(m <sup>2</sup> ·K)	0,904

### Dimensioni del serramento:

Larghezza	m	0,90
Altezza	m	2,50

### Caratteristiche chiusure oscuranti:

Resistenza termica addizionale	m <sup>2</sup> ·K/W	0,12
Coefficiente di utilizzo della struttura fshut		0,60

### Dati apporti solari:

Emissività	ε	0,100
Trasmittanza solare	g gl,n	0,67

## TELAIO


### Serramento interno:

Area vetro	Ag	m <sup>2</sup>	1,920
Area telaio	Af	m <sup>2</sup>	0,330
Area pannelli	Ap	m <sup>2</sup>	0,000
Perimetro vetro	Lg	m	6,400
Trasmittanza termica telaio	Uf	W/(m <sup>2</sup> ·K)	2,200

## VETRO

### Serramento:

Descrizione	Spessore [mm]	Conduttività termica [W/(m·K)]	Resistenza termica [m <sup>2</sup> ·K/W]	Trasmittanza distanziatore [W/(m·K)]
Resistenza superficiale interna			0,13	
Vetro 1	6,4	0,055		
Intercapedine 1 (Argon)	15,0			0,050
Vetro 2	6,4	0,055		
Resistenza superficiale esterna			0,04	



## RISULTATI

Resistenza	m <sup>2</sup> ·K/W	0,809
Trasmittanza termica	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,236
Resistenza termica aggiuntiva	m <sup>2</sup> ·K/W	0,120
Trasmittanza totale	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,140

## VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA

Riferimento normativo		2015
Verifica limiti come		Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati
Zona climatica		E
Trasmittanza limite	[W/(m <sup>2</sup> ·K)]	1,800
Trasmittanza termica	[W/(m <sup>2</sup> ·K)]	1,236
<b>Verifica trasmittanza</b>		<b>Positiva</b>

Codice FIN05  
Descrizione Finestra 0.9\*2.5

## VERIFICA IGROMETRICA

### Condizioni al contorno

Ambiente confinante Esterno  
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile  
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile  
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2  
Struttura leggera Sì  
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento  
Media delle temperature esterne minime annuali 0,0 °C

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
$\theta_e$ [°C]	2,32	3,62	7,42	10,32	15,22	20,12	21,72	21,62	16,12	11,92	7,12	2,02
$p_e$ [Pa]	588	650	707	896	1 144	1 342	1 612	971	1 256	1 033	878	585
$\theta_i$ [°C]	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,12	21,72	21,62	20,00	20,00	20,00	20,00
$p_i$ [Pa]	1 376	1 379	1 267	1 327	1 357	1 342	1 612	971	1 429	1 393	1 452	1 386

### Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5)

Mese critico -  
Fattore di temperatura,  $f_{Rsi}$  0,867  
Fattore di temperatura massimo,  $f_{Rsi,max}$  0,636  
Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale.


**Verifica Positiva**

### Risultati di calcolo

$\theta_e$  [°C] 0,00  
 $p_e$  [Pa] 580  
 $\theta_i$  [°C] 20,00  
 $p_i$  [Pa] 1 471  
 $p_s$  [Pa] 1 471  
 $\theta_{si,min}$  [°C] 12,73  
 $f_{Rsi}$  0,64  
 $\theta_{si}$  [°C] 17,34

## COMPONENTE FINESTRATO

Codice FIN06  
Descrizione Finestra 0.8\*1.4  
Note UTENTE  
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007)



### Caratteristiche del serramento:

Tipo di serramento			Finestra singola
Trasmittanza termica	Uw	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,433
Trasmittanza solo vetro	Ug	W/(m <sup>2</sup> ·K)	0,904

### Dimensioni del serramento:

Larghezza	m	0,80
Altezza	m	1,40

### Caratteristiche chiusure oscuranti:

Resistenza termica addizionale	m <sup>2</sup> ·K/W	0,12
Coefficiente di utilizzo della struttura fshut		0,60

### Dati apporti solari:

Emissività	ε	0,100
Trasmittanza solare	g gl,n	0,40

## TELAIO


### Serramento interno:

Area vetro	Ag	m <sup>2</sup>	0,910
Area telaio	Af	m <sup>2</sup>	0,210
Area pannelli	Ap	m <sup>2</sup>	0,000
Perimetro vetro	Lg	m	4,000
Trasmittanza termica telaio	Uf	W/(m <sup>2</sup> ·K)	2,200

## VETRO

### Serramento:

Descrizione	Spessore [mm]	Conduttività termica [W/(m·K)]	Resistenza termica [m <sup>2</sup> ·K/W]	Trasmittanza distanziatore [W/(m·K)]
Resistenza superficiale interna			0,13	
Vetro 1	6,4	0,055		
Intercapedine 1 (Argon)	15,0			0,080
Vetro 2	6,4	0,055		
Resistenza superficiale esterna			0,04	



## RISULTATI

Resistenza	m <sup>2</sup> ·K/W	0,698
Trasmittanza termica	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,433
Resistenza termica aggiuntiva	m <sup>2</sup> ·K/W	0,120
Trasmittanza totale	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,307

## VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA

Riferimento normativo		2015
Verifica limiti come		Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati
Zona climatica		E
Trasmittanza limite	[W/(m <sup>2</sup> ·K)]	1,800
Trasmittanza termica	[W/(m <sup>2</sup> ·K)]	1,433
<b>Verifica trasmittanza</b>		<b>Positiva</b>

Codice FIN06  
Descrizione Finestra 0.8\*1.4

## VERIFICA IGROMETRICA

### Condizioni al contorno

Ambiente confinante Esterno  
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile  
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile  
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2  
Struttura leggera Sì  
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento  
Media delle temperature esterne minime annuali 0,0 °C

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
$\theta_e$ [°C]	2,32	3,62	7,42	10,32	15,22	20,12	21,72	21,62	16,12	11,92	7,12	2,02
$p_e$ [Pa]	588	650	707	896	1 144	1 342	1 612	971	1 256	1 033	878	585
$\theta_i$ [°C]	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,12	21,72	21,62	20,00	20,00	20,00	20,00
$p_i$ [Pa]	1 376	1 379	1 267	1 327	1 357	1 342	1 612	971	1 429	1 393	1 452	1 386

### Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5)

Mese critico -  
Fattore di temperatura,  $f_{Rsi}$  0,850  
Fattore di temperatura massimo,  $f_{Rsi,max}$  0,636  
Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale.

**Verifica Positiva**

### Risultati di calcolo

$\theta_e$  [°C] 0,00  
 $p_e$  [Pa] 580  
 $\theta_i$  [°C] 20,00  
 $p_i$  [Pa] 1 471  
 $p_s$  [Pa] 1 471  
 $\theta_{si,min}$  [°C] 12,73  
 $f_{Rsi}$  0,64  
 $\theta_{si}$  [°C] 17,00

## COMPONENTE FINESTRATO

Codice FIN07  
Descrizione Finestra 0.5\*2.4  
Note UTENTE  
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007)



### Caratteristiche del serramento:

Tipo di serramento			Finestra singola
Trasmittanza termica	Uw	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,431
Trasmittanza solo vetro	Ug	W/(m <sup>2</sup> ·K)	0,904

### Dimensioni del serramento:

Larghezza	m	0,50
Altezza	m	2,40

### Dati apporti solari:

Emissività	ε	0,100
Trasmittanza solare	g gl,n	0,40

## TELAIO


### Serramento interno:

Area vetro	Ag	m <sup>2</sup>	0,920
Area telaio	Af	m <sup>2</sup>	0,280
Area pannelli	Ap	m <sup>2</sup>	0,000
Perimetro vetro	Lg	m	5,400
Trasmittanza termica telaio	Uf	W/(m <sup>2</sup> ·K)	2,200

## VETRO

### Serramento:

Descrizione	Spessore [mm]	Conduttività termica [W/(m·K)]	Resistenza termica [m <sup>2</sup> ·K/W]	Trasmittanza distanziatore [W/(m <sup>2</sup> ·K)]
Resistenza superficiale interna			0,13	
Vetro 1	6,4	0,055		
Intercapedine 1 (Argon)	15,0			0,050
Vetro 2	6,4	0,055		
Resistenza superficiale esterna			0,04	



## RISULTATI

Resistenza	m <sup>2</sup> ·K/W	0,699
Trasmittanza termica	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,431
Resistenza termica aggiuntiva	m <sup>2</sup> ·K/W	0,000
Trasmittanza totale	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,431

## VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA

Riferimento normativo		2015
Verifica limiti come		Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati
Zona climatica		E
Trasmittanza limite	[W/(m <sup>2</sup> ·K)]	1,800
Trasmittanza termica	[W/(m <sup>2</sup> ·K)]	1,431
<b>Verifica trasmittanza</b>		<b>Positiva</b>

Codice FIN07  
Descrizione Finestra 0.5\*2.4

## VERIFICA IGROMETRICA

### Condizioni al contorno

Ambiente confinante Esterno  
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile  
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile  
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2  
Struttura leggera Sì  
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento  
Media delle temperature esterne minime annuali 0,0 °C

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
$\theta_e$ [°C]	2,32	3,62	7,42	10,32	15,22	20,12	21,72	21,62	16,12	11,92	7,12	2,02
$p_e$ [Pa]	588	650	707	896	1 144	1 342	1 612	971	1 256	1 033	878	585
$\theta_i$ [°C]	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,12	21,72	21,62	20,00	20,00	20,00	20,00
$p_i$ [Pa]	1 376	1 379	1 267	1 327	1 357	1 342	1 612	971	1 429	1 393	1 452	1 386

### Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5)

Mese critico -  
Fattore di temperatura,  $f_{Rsi}$  0,850  
Fattore di temperatura massimo,  $f_{Rsi,max}$  0,636  
Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale.


**Verifica Positiva**

### Risultati di calcolo

$\theta_e$  [°C] 0,00  
 $p_e$  [Pa] 580  
 $\theta_i$  [°C] 20,00  
 $p_i$  [Pa] 1 471  
 $p_s$  [Pa] 1 471  
 $\theta_{si,min}$  [°C] 12,73  
 $f_{Rsi}$  0,64  
 $\theta_{si}$  [°C] 17,01

## COMPONENTE FINESTRATO

Codice FIN09  
Descrizione Finestra 1.1\*2.4  
Note UTENTE  
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007)



### Caratteristiche del serramento:

Tipo di serramento			Finestra singola
Trasmittanza termica	Uw	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,196
Trasmittanza solo vetro	Ug	W/(m <sup>2</sup> ·K)	0,904

### Dimensioni del serramento:

Larghezza	m	1,10
Altezza	m	2,40

### Dati apporti solari:

Emissività	ε	0,100
Trasmittanza solare	g gl,n	0,40

## TELAIO


### Serramento interno:

Area vetro	Ag	m <sup>2</sup>	2,300
Area telaio	Af	m <sup>2</sup>	0,340
Area pannelli	Ap	m <sup>2</sup>	0,000
Perimetro vetro	Lg	m	6,600
Trasmittanza termica telaio	Uf	W/(m <sup>2</sup> ·K)	2,200

## VETRO

### Serramento:

Descrizione	Spessore [mm]	Conduttività termica [W/(m·K)]	Resistenza termica [m <sup>2</sup> ·K/W]	Trasmittanza distanziatore [W/(m·K)]
Resistenza superficiale interna			0,13	
Vetro 1	6,4	0,055		
Intercapedine 1 (Argon)	15,0			0,050
Vetro 2	6,4	0,055		
Resistenza superficiale esterna			0,04	



## RISULTATI

Resistenza	m <sup>2</sup> ·K/W	0,836
Trasmittanza termica	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,196
Resistenza termica aggiuntiva	m <sup>2</sup> ·K/W	0,000
Trasmittanza totale	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,196

## VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA

Riferimento normativo		2015
Verifica limiti come		Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati
Zona climatica		E
Trasmittanza limite	[W/(m <sup>2</sup> ·K)]	1,800
Trasmittanza termica	[W/(m <sup>2</sup> ·K)]	1,196
<b>Verifica trasmittanza</b>		<b>Positiva</b>

Codice FIN09  
Descrizione Finestra 1.1\*2.4

## VERIFICA IGROMETRICA

### Condizioni al contorno

Ambiente confinante Esterno  
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile  
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile  
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2  
Struttura leggera Sì  
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento  
Media delle temperature esterne minime annuali 0,0 °C

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
$\theta_e$ [°C]	2,32	3,62	7,42	10,32	15,22	20,12	21,72	21,62	16,12	11,92	7,12	2,02
$p_e$ [Pa]	588	650	707	896	1 144	1 342	1 612	971	1 256	1 033	878	585
$\theta_i$ [°C]	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,12	21,72	21,62	20,00	20,00	20,00	20,00
$p_i$ [Pa]	1 376	1 379	1 267	1 327	1 357	1 342	1 612	971	1 429	1 393	1 452	1 386

### Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5)

Mese critico -  
Fattore di temperatura,  $f_{Rsi}$  0,871  
Fattore di temperatura massimo,  $f_{Rsi,max}$  0,636  
Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale.


**Verifica Positiva**

### Risultati di calcolo

$\theta_e$  [°C] 0,00  
 $p_e$  [Pa] 580  
 $\theta_i$  [°C] 20,00  
 $p_i$  [Pa] 1 471  
 $p_s$  [Pa] 1 471  
 $\theta_{si,min}$  [°C] 12,73  
 $f_{Rsi}$  0,64  
 $\theta_{si}$  [°C] 17,42

## COMPONENTE FINESTRATO

Codice FIN10  
Descrizione Finestra 1\*2.1  
Note UTENTE  
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007)



### Caratteristiche del serramento:

Tipo di serramento			Finestra singola
Trasmittanza termica	Uw	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,216
Trasmittanza solo vetro	Ug	W/(m <sup>2</sup> ·K)	0,904

### Dimensioni del serramento:

Larghezza	m	1,00
Altezza	m	2,40

### Dati apporti solari:

Emissività	ε	0,100
Trasmittanza solare	g gl,n	0,40

## TELAIO


### Serramento interno:

Area vetro	Ag	m <sup>2</sup>	2,070
Area telaio	Af	m <sup>2</sup>	0,330
Area pannelli	Ap	m <sup>2</sup>	0,000
Perimetro vetro	Lg	m	6,400
Trasmittanza termica telaio	Uf	W/(m <sup>2</sup> ·K)	2,200

## VETRO

### Serramento:

Descrizione	Spessore [mm]	Conduttività termica [W/(m·K)]	Resistenza termica [m <sup>2</sup> ·K/W]	Trasmittanza distanziatore [W/(m <sup>2</sup> ·K)]
Resistenza superficiale interna			0,13	
Vetro 1	6,4	0,055		
Intercapedine 1 (Argon)	15,0			0,050
Vetro 2	6,4	0,055		
Resistenza superficiale esterna			0,04	



## RISULTATI

Resistenza	m <sup>2</sup> ·K/W	0,822
Trasmittanza termica	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,216
Resistenza termica aggiuntiva	m <sup>2</sup> ·K/W	0,000
Trasmittanza totale	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,216

## VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA

Riferimento normativo		2015
Verifica limiti come		Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati
Zona climatica		E
Trasmittanza limite	[W/(m <sup>2</sup> ·K)]	1,800
Trasmittanza termica	[W/(m <sup>2</sup> ·K)]	1,216
<b>Verifica trasmittanza</b>		<b>Positiva</b>

Codice FIN10  
Descrizione Finestra 1\*2.1

## VERIFICA IGROMETRICA

### Condizioni al contorno

Ambiente confinante Esterno  
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile  
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile  
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2  
Struttura leggera Sì  
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento  
Media delle temperature esterne minime annuali 0,0 °C

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
$\theta_e$ [°C]	2,32	3,62	7,42	10,32	15,22	20,12	21,72	21,62	16,12	11,92	7,12	2,02
$p_e$ [Pa]	588	650	707	896	1 144	1 342	1 612	971	1 256	1 033	878	585
$\theta_i$ [°C]	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,12	21,72	21,62	20,00	20,00	20,00	20,00
$p_i$ [Pa]	1 376	1 379	1 267	1 327	1 357	1 342	1 612	971	1 429	1 393	1 452	1 386

### Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5)

Mese critico -  
Fattore di temperatura,  $f_{Rsi}$  0,869  
Fattore di temperatura massimo,  $f_{Rsi,max}$  0,636  
Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale.


**Verifica Positiva**

### Risultati di calcolo

$\theta_e$  [°C] 0,00  
 $p_e$  [Pa] 580  
 $\theta_i$  [°C] 20,00  
 $p_i$  [Pa] 1 471  
 $p_s$  [Pa] 1 471  
 $\theta_{si,min}$  [°C] 12,73  
 $f_{Rsi}$  0,64  
 $\theta_{si}$  [°C] 17,38

## COMPONENTE FINESTRATO

Codice FIN11  
Descrizione Finestra 1.3\*2.4  
Note UTENTE  
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007)



### Caratteristiche del serramento:

Tipo di serramento			Finestra singola
Trasmittanza termica	Uw	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,166
Trasmittanza solo vetro	Ug	W/(m <sup>2</sup> ·K)	0,904

### Dimensioni del serramento:

Larghezza	m	1,30
Altezza	m	2,40

### Caratteristiche chiusure oscuranti:

Resistenza termica aggiuntiva	m <sup>2</sup> ·K/W	0,12
Coefficiente di utilizzo della struttura fshut		0,60

### Dati apporti solari:

Emissività	ε	0,100
Trasmittanza solare	g gl,n	0,40

## TELAIO


### Serramento interno:

Area vetro	Ag	m <sup>2</sup>	2,760
Area telaio	Af	m <sup>2</sup>	0,360
Area pannelli	Ap	m <sup>2</sup>	0,000
Perimetro vetro	Lg	m	7,000
Trasmittanza termica telaio	Uf	W/(m <sup>2</sup> ·K)	2,200

## VETRO

### Serramento:

Descrizione	Spessore [mm]	Conduttività termica [W/(m·K)]	Resistenza termica [m <sup>2</sup> ·K/W]	Trasmittanza distanziatore [W/(m·K)]
Resistenza superficiale interna			0,13	
Vetro 1	6,4	0,055		
Intercapedine 1 (Argon)	15,0			0,050
Vetro 2	6,4	0,055		
Resistenza superficiale esterna			0,04	



## RISULTATI

Resistenza	m <sup>2</sup> ·K/W	0,858
Trasmittanza termica	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,166
Resistenza termica aggiuntiva	m <sup>2</sup> ·K/W	0,120
Trasmittanza totale	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,080

## VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA

Riferimento normativo		2015
Verifica limiti come		Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati
Zona climatica		E
Trasmittanza limite	[W/(m <sup>2</sup> ·K)]	1,800
Trasmittanza termica	[W/(m <sup>2</sup> ·K)]	1,166
<b>Verifica trasmittanza</b>		<b>Positiva</b>

Codice FIN11  
Descrizione Finestra 1.3\*2.4

## VERIFICA IGROMETRICA

### Condizioni al contorno

Ambiente confinante Esterno  
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile  
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile  
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2  
Struttura leggera Sì  
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento  
Media delle temperature esterne minime annuali 0,0 °C

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
$\theta_e$ [°C]	2,32	3,62	7,42	10,32	15,22	20,12	21,72	21,62	16,12	11,92	7,12	2,02
$p_e$ [Pa]	588	650	707	896	1 144	1 342	1 612	971	1 256	1 033	878	585
$\theta_i$ [°C]	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,12	21,72	21,62	20,00	20,00	20,00	20,00
$p_i$ [Pa]	1 376	1 379	1 267	1 327	1 357	1 342	1 612	971	1 429	1 393	1 452	1 386

### Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5)

Mese critico -  
Fattore di temperatura,  $f_{Rsi}$  0,874  
Fattore di temperatura massimo,  $f_{Rsi,max}$  0,636  
Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale.


**Verifica Positiva**

### Risultati di calcolo

$\theta_e$  [°C] 0,00  
 $p_e$  [Pa] 580  
 $\theta_i$  [°C] 20,00  
 $p_i$  [Pa] 1 471  
 $p_s$  [Pa] 1 471  
 $\theta_{si,min}$  [°C] 12,73  
 $f_{Rsi}$  0,64  
 $\theta_{si}$  [°C] 17,47

## COMPONENTE FINESTRATO

Codice FIN12  
Descrizione Finestra 2.45\*2.4  
Note UTENTE  
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007)



### Caratteristiche del serramento:

Tipo di serramento			Finestra singola
Trasmittanza termica	Uw	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,087
Trasmittanza solo vetro	Ug	W/(m <sup>2</sup> ·K)	0,904

### Dimensioni del serramento:

Larghezza	m	2,45
Altezza	m	2,40

### Dati apporti solari:

Emissività	ε	0,100
Trasmittanza solare	g gl,n	0,40

## TELAIO


### Serramento interno:

Area vetro	Ag	m <sup>2</sup>	5,410
Area telaio	Af	m <sup>2</sup>	0,470
Area pannelli	Ap	m <sup>2</sup>	0,000
Perimetro vetro	Lg	m	9,300
Trasmittanza termica telaio	Uf	W/(m <sup>2</sup> ·K)	2,200

## VETRO

### Serramento:

Descrizione	Spessore [mm]	Conduttività termica [W/(m·K)]	Resistenza termica [m <sup>2</sup> ·K/W]	Trasmittanza distanziatore [W/(m·K)]
Resistenza superficiale interna			0,13	
Vetro 1	6,4	0,055		
Intercapedine 1 (Argon)	15,0			0,050
Vetro 2	6,4	0,055		
Resistenza superficiale esterna			0,04	



## RISULTATI

Resistenza	m <sup>2</sup> ·K/W	0,920
Trasmittanza termica	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,087
Resistenza termica aggiuntiva	m <sup>2</sup> ·K/W	0,000
Trasmittanza totale	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,087

## VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA

Riferimento normativo		2015
Verifica limiti come		Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati
Zona climatica		E
Trasmittanza limite	[W/(m <sup>2</sup> ·K)]	1,800
Trasmittanza termica	[W/(m <sup>2</sup> ·K)]	1,087
<b>Verifica trasmittanza</b>		<b>Positiva</b>

Codice FIN12  
Descrizione Finestra 2.45\*2.4

## VERIFICA IGROMETRICA

### Condizioni al contorno

Ambiente confinante Esterno  
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile  
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile  
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2  
Struttura leggera Sì  
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento  
Media delle temperature esterne minime annuali 0,0 °C

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
$\theta_e$ [°C]	2,32	3,62	7,42	10,32	15,22	20,12	21,72	21,62	16,12	11,92	7,12	2,02
$p_e$ [Pa]	588	650	707	896	1 144	1 342	1 612	971	1 256	1 033	878	585
$\theta_i$ [°C]	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,12	21,72	21,62	20,00	20,00	20,00	20,00
$p_i$ [Pa]	1 376	1 379	1 267	1 327	1 357	1 342	1 612	971	1 429	1 393	1 452	1 386

### Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5)

Mese critico -  
Fattore di temperatura,  $f_{Rsi}$  0,881  
Fattore di temperatura massimo,  $f_{Rsi,max}$  0,636  
Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale.


**Verifica Positiva**

### Risultati di calcolo

$\theta_e$  [°C] 0,00  
 $p_e$  [Pa] 580  
 $\theta_i$  [°C] 20,00  
 $p_i$  [Pa] 1 471  
 $p_s$  [Pa] 1 471  
 $\theta_{si,min}$  [°C] 12,73  
 $f_{Rsi}$  0,64  
 $\theta_{si}$  [°C] 17,61

## COMPONENTE FINESTRATO

Codice FIN13  
Descrizione Finestra 1.8\*2.4  
Note UTENTE  
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007)



### Caratteristiche del serramento:

Tipo di serramento			Finestra singola
Trasmittanza termica	Uw	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,240
Trasmittanza solo vetro	Ug	W/(m <sup>2</sup> ·K)	0,904

### Dimensioni del serramento:

Larghezza	m	1,80
Altezza	m	2,40

### Dati apporti solari:

Emissività	ε	0,100
Trasmittanza solare	g gl,n	0,40

## TELAIO


### Serramento interno:

Area vetro	Ag	m <sup>2</sup>	3,680
Area telaio	Af	m <sup>2</sup>	0,640
Area pannelli	Ap	m <sup>2</sup>	0,000
Perimetro vetro	Lg	m	12,400
Trasmittanza termica telaio	Uf	W/(m <sup>2</sup> ·K)	2,200

## VETRO

### Serramento:

Descrizione	Spessore [mm]	Conduttività termica [W/(m·K)]	Resistenza termica [m <sup>2</sup> ·K/W]	Trasmittanza distanziatore [W/(m <sup>2</sup> ·K)]
Resistenza superficiale interna			0,13	
Vetro 1	6,4	0,055		
Intercapedine 1 (Argon)	15,0			0,050
Vetro 2	6,4	0,055		
Resistenza superficiale esterna			0,04	



## RISULTATI

Resistenza	m <sup>2</sup> ·K/W	0,806
Trasmittanza termica	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,240
Resistenza termica aggiuntiva	m <sup>2</sup> ·K/W	0,000
Trasmittanza totale	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,240

## VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA

Riferimento normativo		2015
Verifica limiti come		Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati
Zona climatica		E
Trasmittanza limite	[W/(m <sup>2</sup> ·K)]	1,800
Trasmittanza termica	[W/(m <sup>2</sup> ·K)]	1,240
<b>Verifica trasmittanza</b>		<b>Positiva</b>

Codice FIN13  
Descrizione Finestra 1.8\*2.4

## VERIFICA IGROMETRICA

### Condizioni al contorno

Ambiente confinante Esterno  
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile  
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile  
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2  
Struttura leggera Sì  
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento  
Media delle temperature esterne minime annuali 0,0 °C

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
$\theta_e$ [°C]	2,32	3,62	7,42	10,32	15,22	20,12	21,72	21,62	16,12	11,92	7,12	2,02
$p_e$ [Pa]	588	650	707	896	1 144	1 342	1 612	971	1 256	1 033	878	585
$\theta_i$ [°C]	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,12	21,72	21,62	20,00	20,00	20,00	20,00
$p_i$ [Pa]	1 376	1 379	1 267	1 327	1 357	1 342	1 612	971	1 429	1 393	1 452	1 386

### Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5)

Mese critico -  
Fattore di temperatura,  $f_{Rsi}$  0,867  
Fattore di temperatura massimo,  $f_{Rsi,max}$  0,636  
Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale.


**Verifica Positiva**

### Risultati di calcolo

$\theta_e$  [°C] 0,00  
 $p_e$  [Pa] 580  
 $\theta_i$  [°C] 20,00  
 $p_i$  [Pa] 1 471  
 $p_s$  [Pa] 1 471  
 $\theta_{si,min}$  [°C] 12,73  
 $f_{Rsi}$  0,64  
 $\theta_{si}$  [°C] 17,34

## COMPONENTE FINESTRATO

Codice FIN14  
Descrizione Finestra 1.25\*2.4  
Note UTENTE  
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007)



### Caratteristiche del serramento:

Tipo di serramento			Finestra singola
Trasmittanza termica	Uw	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,170
Trasmittanza solo vetro	Ug	W/(m <sup>2</sup> ·K)	0,904

### Dimensioni del serramento:

Larghezza	m	1,25
Altezza	m	2,40

### Caratteristiche chiusure oscuranti:

Resistenza termica aggiuntiva	m <sup>2</sup> ·K/W	0,12
Coefficiente di utilizzo della struttura fshut		0,60

### Dati apporti solari:

Emissività	ε	0,100
Trasmittanza solare	g gl,n	0,40

## TELAIO


### Serramento interno:

Area vetro	Ag	m <sup>2</sup>	2,650
Area telaio	Af	m <sup>2</sup>	0,350
Area pannelli	Ap	m <sup>2</sup>	0,000
Perimetro vetro	Lg	m	6,900
Trasmittanza termica telaio	Uf	W/(m <sup>2</sup> ·K)	2,200

## VETRO

### Serramento:

Descrizione	Spessore [mm]	Conduttività termica [W/(m·K)]	Resistenza termica [m <sup>2</sup> ·K/W]	Trasmittanza distanziatore [W/(m·K)]
Resistenza superficiale interna			0,13	
Vetro 1	6,4	0,055		
Intercapedine 1 (Argon)	15,0			0,050
Vetro 2	6,4	0,055		
Resistenza superficiale esterna			0,04	



## RISULTATI

Resistenza	m <sup>2</sup> ·K/W	0,855
Trasmittanza termica	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,170
Resistenza termica aggiuntiva	m <sup>2</sup> ·K/W	0,120
Trasmittanza totale	W/(m <sup>2</sup> ·K)	1,084

## VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA

Riferimento normativo		2015
Verifica limiti come		Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati
Zona climatica		E
Trasmittanza limite	[W/(m <sup>2</sup> ·K)]	1,800
Trasmittanza termica	[W/(m <sup>2</sup> ·K)]	1,170
<b>Verifica trasmittanza</b>		<b>Positiva</b>

Codice FIN14  
Descrizione Finestra 1.25\*2.4

## VERIFICA IGROMETRICA

### Condizioni al contorno

Ambiente confinante Esterno  
Temperatura esterna UNI 10349 - Media mensile  
Umidità relativa esterna UNI 10349 - Media mensile  
Temperatura interna UNI EN ISO 13788 N.A. 1.2  
Struttura leggera Sì  
Classe di umidità 3 - Alloggi con basso indice di affollamento  
Media delle temperature esterne minime annuali 0,0 °C

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
$\theta_e$ [°C]	2,32	3,62	7,42	10,32	15,22	20,12	21,72	21,62	16,12	11,92	7,12	2,02
$p_e$ [Pa]	588	650	707	896	1 144	1 342	1 612	971	1 256	1 033	878	585
$\theta_i$ [°C]	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,12	21,72	21,62	20,00	20,00	20,00	20,00
$p_i$ [Pa]	1 376	1 379	1 267	1 327	1 357	1 342	1 612	971	1 429	1 393	1 452	1 386

### Verifica della temperatura superficiale (UNI EN ISO 13788 §5)

Mese critico -  
Fattore di temperatura,  $f_{Rsi}$  0,873  
Fattore di temperatura massimo,  $f_{Rsi,max}$  0,636  
Il componente non è soggetto a fenomeni di condensa superficiale.

**Verifica Positiva**

### Risultati di calcolo

$\theta_e$  [°C] 0,00  
 $p_e$  [Pa] 580  
 $\theta_i$  [°C] 20,00  
 $p_i$  [Pa] 1 471  
 $p_s$  [Pa] 1 471  
 $\theta_{si,min}$  [°C] 12,73  
 $f_{Rsi}$  0,64  
 $\theta_{si}$  [°C] 17,46

## Simboli e unità di misura

Simbolo	Quantità	Unità di misura
$c_p$	capacità termica specifica	J/(kg·K)
$A_g$	area (vetro)	m <sup>2</sup>
$A_f$	area (telaio)	m <sup>2</sup>
$A_p$	area (pannello)	m <sup>2</sup>
$C$	conduttanza unitaria	W/(m <sup>2</sup> ·K)
$d$	spessore	m
$f_{Rsi}$	fattore di temperatura in corrispondenza alla superficie interna	-
$f_{Rsi,max}$	fattore di temperatura di progetto in corrispondenza alla superficie interna per il mese critico	-
$g_c$	densità di flusso di vapore (condensazione)	Kg/m <sup>2</sup>
$g_{ev}$	densità di flusso di vapore (evaporazione)	Kg/m <sup>2</sup>
$U_f$	trasmissione termica (telaio)	W/(m <sup>2</sup> ·K)
$U_g$	trasmissione termica (elemento vetrato)	W/(m <sup>2</sup> ·K)
$\Psi_g$	trasmissione termica (lineare del distanziatore)	W/(m <sup>2</sup> ·K)
$U_p$	trasmissione termica (pannello)	W/(m <sup>2</sup> ·K)
$U_w$	trasmissione termica (totale del serramento)	W/(m <sup>2</sup> ·K)
$L_g$	lunghezza perimetrale della superficie vetrata	m
$M_a$	massa di vapore per unità di superficie accumulata in corrispondenza di un'interfaccia	Kg/m <sup>2</sup>
$p_i$	pressione parziale del vapore (aria interna)	Pa
$p_e$	pressione parziale del vapore (aria esterna)	Pa
$R$	resistenza termica di progetto (da superficie a superficie)	m <sup>2</sup> ·K/W
$R_{si}$	resistenza superficiale (interna)	m <sup>2</sup> ·K/W
$R_{se}$	resistenza superficiale (esterna)	m <sup>2</sup> ·K/W
$s_d$	spessore equivalente di aria per la diffusione del vapore	m
$\lambda$	conduttività utile di calcolo	W/(m·K)
$\mu$	fattore di resistenza igroscopica	-
$\rho$	massa volumica	Kg/m <sup>3</sup>
$\theta_i$	temperatura (aria interna)	°C
$\theta_e$	temperatura (aria esterna)	°C
$\Delta t$	sfasamento	h