

Olbia 12.10.2018

Al Sig. Sindaco del Comune di  
San Teodoro

Abbanoa S.p.a.  
Distretto n. 5  
Via Biscollai  
Nuoro

**Oggetto: Provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D. Lgsl. 31/01.**

Con nota n° 18-002596 del 09.10.2018, sono pervenuti a questo Servizio gli esiti degli accertamenti analitici effettuati sui campioni d'acqua, prelevati in data 10/10/2018, presso:

- NUPOT0656 – RUBINETTO GIARDINI PUBBLICI - VIA CALA D'AMBRA - SAN. TEODORO per superamento del valore di parametro per: - **Coliformi totali (valore rilevato: 38 ufc/100ml).**  
- **Escherichia Coli (valore rilevato: 16 ufc/100ml).**

per superamento del valore di parametro di : **Alluminio (valore rilevato: 305 µg/l).**

per superamento del valore di parametro di : **Manganese (valore rilevato: 66 µg/l).**

Tale risultato depone per un non adeguato trattamento di potabilizzazione e/o di non adeguate misure di protezione della rete di distribuzione, pertanto si invita l' Ente gestore a comunicare tempestivamente allo scrivente Servizio:

- le cause determinanti e la durata temporale del superamento dei parametri rilevati;
- gli interventi previsti, o posti in essere, finalizzati al ripristino della qualità dell'acqua e all'eventuale informazione della popolazione interessata.

Solo a seguito di comunicazione da parte del Gestore, dell'avvenuto ripristino della qualità dell'acqua, potrà essere disposto, da parte del SIAN un nuovo controllo analitico per la riformulazione del giudizio di idoneità d'uso

Nelle more della verifica dell'efficacia degli interventi adottati, le acque di cui trattasi devono ritenersi non idonee come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti quando l'acqua rappresenta l'ingrediente principale (minestre, etc. ), mentre è consentito l'utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l'igiene della persona e della casa.

Al Sig. Sindaco si propone l'adozione dei provvedimenti di competenza e la successiva trasmissione degli atti allo scrivente Servizio all'indirizzo PEC: [sian@pec.aslolbia.it](mailto:sian@pec.aslolbia.it).

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Medico SIAN  
Dott.ssa Giuseppina Meloni

