



PROGETTO ESECUTIVO

DOC.

Q

DIARIO ENTI

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Elisa Albertini

R.T.P.

Mandatario:



SERVIZI
ORGANIZZAZIONE
OPERE

Il Progettista

Ing. Carlo FORTINI



Ing. Carlo FORTINI - Geom. Simone PIOVAN
P.zza A. Moro, 6 - 35020 DUE CARRARE (PD)
P.IVA: 04339610281
Tel/Fax: 049 529 05 91 - info@studios2o.it
Pec: carlo.fortini@inapec.eu



Mandanti:

Gruppo Plant srls

S.G.I. Ingegneria srl

Ing. Marco REFFO

Ing. Anna MIOZZO

Area Servizi TECNICI - UFFICIO LL.PP.
Via Milano, 7 - 35020 Albignasego (PD)
mail: settore3@albignasego.gov.it
tel: 049 8042266

0	27/04/2020	Prima elaborazione			
Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Approvato

Codice Progetto: A680

AcqueVenete

Spett.le **S2O**

P.zza A. Moro 6
35020 Due Carrare (Pd)
tecnico6@studios2o.it

p.c. **Responsabile Reti**

Acquedotto
Fognatura
Sede

Sedi operative zona nord
vittorino.miotto@acquevenete.it
emiliano.gomiero@acquevenete.it

Oggetto: richiesta segnalazione servizi sottosuolo acquedotto e fognatura
in via S. Giustina incrocio con via Mascagni nel Comune di Albignasego (Pd).
Invio planimetrie.

Con riferimento alla Vs. richiesta del 06.09.19 acquisita agli atti con ns. prot. n° 13563/19 del 09.09.19, si trasmette in allegato alla presente, una copia delle planimetrie con riportata la rete di acquedotto e/o fognatura esistente.

Si precisa che le condotte indicate sono da ritenersi puramente indicative e che per l'esatta indicazione delle condotte è comunque necessario provvedere a saggi mediante scavo in loco con la presenza di personale tecnico di questa Società o procedere in alternativa con adeguate rilevazioni georadar o richiedere sopralluogo da parte dei Ns. Tecnici con avviso di almeno cinque giorni lavorativi precedente l'avvio degli scavi all'indirizzo mail sopra riportato.

Si prescrive che la distanza minima planimetrica a cui devono essere posate eventuali condotte o manufatti dovrà essere tale da garantire agevoli operazioni di manutenzione delle esistenti opere idriche e fognarie.

In particolare:


- la distanza minima dalle ns. condotte non dovrà essere inferiore alla profondità di posa della Vs. condotta e comunque non inferiore a 1,50 m. dalle condotte adduttrici di acquedotto e 1,00 m. dalle condotte distributrici di acquedotto;
- in corrispondenza delle intersezioni si dovrà procedere mediante trivellazione e posa delle tubazioni entro controtubo ad una distanza, misurata in verticale, non inferiore a 50 cm dall'estradosso della condotta o, in alternativa, provvedere alla sostituzione/modifica di un tratto di condotta di acquedotto/fognatura.
- Si evidenzia l'esistenza di allacciamenti idrici e fognari alle singole utenze (non riportata nell'allegata planimetria) verso i quali le Vs. Infrastrutture dovranno rispettare le sopra riportate prescrizioni.

Si declina qualsiasi responsabilità per ogni evento dannoso che possa derivare a persone, animali o cose in dipendenza dei Vostri lavori e per la inosservanza delle disposizioni precedentemente citate.

Il Numero verde per disservizi è il seguente [800 632 432](tel:800632432)

Distinti saluti.

Per IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Mauro Ceccolin
Resp. Uff. Cartografia
Geom. Sandro Loy Agostinello



Allegati:

n° 02 planimetrie scala 1:2000

LEGENDA:

- Numeri Civici
- FOG Rete Bianca
- FOG Acque bianche
- FOG Acque bianche in pressione
- FOG Rete Mista
- FOG Acque miste
- FOG Acque miste in pressione
- FOG Rete Nera
- FOG Acque nere
- FOG Acque nere in pressione
- FOG Tratte Altro
- FOG Acque sfiorate
- FOG Acque sfiorate in pressione
- FOG Acque depurate
- FOG Acque depurate in pressione
- FOG Reticolo Idrico Verificato
- FOG Rete terzi
- FOG Rete terzi in pressione
- FOG Collettore
- FOG Collettore in Pressione
- FOG Collettore Terzi
- FOG Collettore Terzi in Pressione
- FOG Tratte di allacciamento
- FOG Nodi
- FOG Grigliatura
- FOG Pozzetto perdente
- FOG Cameretta di ispezione
- FOG Pozzetto di Ispezione-Griglia
- FOG Scarico in cameretta



Acquevenete SpA
Via C. Colombo, 29/A
35043 Monselice (PD)
www.acquevenete.it

TITOLO: Rete Fognatura
Scala: 1:2000
Data di stampa: 09/09/2019
Stampato da: Ufficio Cartografia
Note: Comune di Albignasego

via Santa Giustina incrocio con via Mascagni
Tav. 01



LEGENDA:

- Numeri Civici
- ACQ Rilievo Nodi Foto
- ACQ Cameretta
- Acq Punti
- ACQ Punto di fornitura
- ACQ Piezometro
- ⊗ ACQ Contatore Idraulico
- | ACQ Fondello
- | ACQ Flangia
- || ACQ Giunto Dielettrico
- ACQ Giunto Gibault
- ACQ Fontanella
- ACQ Fontana
- ↑ ACQ Idrante Sopras. con Saracinesca
- ↑ ACQ Idrante Sopras. senza Saracinesca
- ACQ Idrante Sottos. con Saracinesca
- ACQ Idrante Sottos. senza Saracinesca
- ACQ Punto di Prelievo
- ⏏ ACQ Riduzione
- ACQ Saracinesca Aperta in Cameretta
- ACQ Saracinesca Chiusa in Cameretta
- ACQ Saracinesca Aperta
- ACQ Saracinesca Aperta (90)
- ACQ Saracinesca Aperta (270)
- ACQ Saracinesca Chiusa
- ↑ ACQ Scarico di Fondo
- ↑ ACQ Sfiato
- ACQ Connessione allaccio
- ⌘ ACQ Valvole Ritegno



Acquevenete SpA
Via C. Colombo, 29/A
35043 Monselice (PD)
www.acquevenete.it

TITOLO: Rete Acquedotto

Scala: 1:2000


Data di stampa: 09/09/2019

Stampato da: Ufficio Cartografia

Note: Comune di Albignasego

via Santa Giustina incrocio con via Mascagni
Tav. 01

AcegasApsAmga



La rappresentazione del territorio è la più aggiornata e reale possibile, ma non può garantire, in modo puntuale, l'assoluta e totale precisione dei rilievi forniti.

Qualora venga riscontrata presenza di gas e si verificano danneggiamenti alle tubazioni è fatto obbligo informare immediatamente AcegasApsAmga attraverso:

il numero di pronto intervento gas 800 996 060

Rete gas metano del comune di:
ALBIGNASEGO - Via Santa Giustina

Scala: 1:1.000
Data: 10/09/2019
Autore: simone.zuccolo
Ingegneria Gas - Cartografia



Impianti Principali

- REMI
Cabina primaria
- GRF
Cabina secondaria
- IRI
Impianto riduzione intermedio

Legenda

- GRMI
Gruppo riduzione misura industriale
- GRU
Gruppo riduzione utenza

Rete gas

- 1^ 2^ Specie (AP>12 bar)
- 3^ Specie (AP > 5 ≤ 12 bar)
- 4^ 5^ Specie (MP > 0.5 ≤ 5 bar)
- 6^ Specie (MP > 0.04 ≤ 0.5 bar)
- 7^ Specie (BP ≤ 0.04)
- Derivazioni d'utenza



La rappresentazione del territorio è la più aggiornata e reale possibile, ma non può garantire, in modo puntuale, l'assoluta e totale precisione dei rilievi forniti.

Qualora venga riscontrata presenza di gas e si verificano danneggiamenti alle tubazioni è fatto obbligo informare immediatamente AcegasApsAmga attraverso:

il numero di pronto intervento gas 800 996 060

Rete gas metano del comune di:
ALBIGNASEGO

Scala: 1:500
Data: 12/09/2019
Autore: simone.zuccolo
Ingegneria Gas - Cartografia



Impianti Principali

- REMI
Cabina primaria
- GRF
Cabina secondaria
- IRI
Impianto riduzione intermedio
- GRMI
Gruppo riduzione misura industriale
- GRU
Gruppo riduzione utenza

Legenda

Rete gas

- 1^ 2^ Specie (AP>12 bar)
- 3^ Specie (AP > 5 ≤ 12 bar)
- 4^ 5^ Specie (MP > 0.5 ≤ 5 bar)
- 6^ Specie (MP > 0.04 ≤ 0.5 bar)
- 7^ Specie (BP ≤ 0.04 bar)
- Derivazioni d'utenza

Telecom



COMUNE DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 3° Sviluppo Infrastrutturale

Codice Fiscale n. 80008790281
Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042271
Fax 049/8042221

pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

TELECOM ITALIA SpA
Focal Point Spostamenti
Via Pascoli, 9
34138 Trieste

FAX N. 800 860018

OGGETTO: Trasmissione accettazione preventivo per parziale interrimento linea telefonica nella Nuova Rotatoria tra Via S. Giustina e Via Mascagni in località Lion di Albignasego
rif Vs pratica SP0453162 DEL 13/09/2019

In riferimento al Vs preventivo, in atti con prot 3143 del 28/01/2020 riferito alla pratica SP0453162 del 13/09/2019, che prevede per la realizzazione del parziale interrimento della linea aerea Telecom in Via Mascagni in prossimità della "Nuova Rotatoria tra Via S. Giustina e Via Mascagni in località Lion di Albignasego", l'importo di € 1.428,08 esclusa IVA, con la presente trasmettiamo accettazione del preventivo da voi inoltrato debitamente firmato per accettazione.

Comunichiamo che con determinazione del Responsabile III° Settore del Comune di Albignasego n° 69 del 13/02/2020, esecutiva ai sensi di legge in data 17/02/2020, è stata impegnata la somma complessiva di € 1.742,26 (corrispondente ad € 1.428,08 + IVA al 22%).

Vi comunichiamo inoltre che con provvedimento di nomina in atti con prot 22021 del 03/07/2018, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento la Geom. Elisa Albertini, Istitutore tecnico in forza presso il 3° Settore "Sviluppo Infrastrutturale".

Per informazioni potete contattare la sottoscritta al n° 049/8881266 o a mezzo mail all'indirizzo: elisa.albertini@comune.albignasego.pd.it.

Distinti saluti

IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Elisa Albertini)

allegati: - accettazione preventivo in atti con prot. 3143 del 28/01/2020

COMUNE DI ALBIGNASEGO pag. 2/2
PROVINCIA DI PADOVA
28 GEN 2020
PROT. N. 3163
T.T. CLASS.

TI- MILANO/UFFICIALE
N: 42094- P
23/01/2020 Doc. Principale

Si prega di citare nella risposta

N.: SP0453162

Rif. Vs. del: 13/09/2019

Spett.

COMUNE DI ALBIGNASEGO - SETTORE 3°
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VIA MILANO, 7

35020 ALBIGNASEGO - PD

Oggetto: Pratica N.: SP0453162 - Spostamento impianto telefonico situato in:
NUOVA ROTATORIA TRA VIA S. GIUSTINA E VIA
MASCAGNI - ALBIGNASEGO PD

Per qualsiasi chiarimento che riterrete necessario potete rivolgerVi al Nostro ufficio tecnico, tel. 800 315429 (fax 800 860018), dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

In attesa di ricevere la presente firmata in segno di accettazione (via fax al n. 800 860018 o a mezzo servizio postale all'indirizzo: Telecom Italia S.p.A. - Focal Point Spostamenti - Via Pascoli, 9 - 34138 Trieste), restiamo a disposizione ed inviamo distinti saluti.

TELECOM ITALIA S.p.A.
Wholesale Operations Area Nord Est
Creation & Network Management Nord Est
Ing. Francesco Papalino
RESPONSABILE

Si accetta il preventivo sopra riportato, per un importo pari a Euro € 1.428,08 (IVA esclusa) completo di tutte le sue clausole e si effettuerà il pagamento al ricevimento della fattura corrispondente.

Data 19/2/2020 Firma per Accettazione del Legale Rappresentante

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Ing. Marco Carella



Dati necessari per la fatturazione (*)

Nome o Ragione Sociale COMUNE DI ALBIGNASEGO

Indirizzo (per invio fattura) VIA MILANO n. 7 - 35020 ALBIGNASEGO (PD)

Cod. Fisc / Part. Iva COD. FIS. 80008490281 PART. IVA 00939330288

Split Payment (barrare solo in caso di adesione alla scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA)

N.ro Determina Dirigenziale: 69 del 13/2/2020

Codice CIG ZAB2BD5772 Codice CUP D.61B/8000230004

Codice Ufficio per fatturazione elettronica UTT/IT Data Attivazione Fatt. Elettronica

Rif. Telefonici: Tel. Fisso Cell. Fax

E-mail: settore3@comune.albignasego.pd.it

(*) nel caso di accettazione del preventivo

WOA/NE.C - Focal Point Spostamenti*Si prega di citare nella risposta*

N.: SP0453162

Rif. Vs. del : 13/09/2019

RACCOMANDATA AR

Spett.

COMUNE DI ALBIGNASEGO - SETTORE 3°
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
VIA MILANO, 7
35020 ALBIGNASEGO - PD**Oggetto :** Pratica N.: SP0453162 - Spostamento impianto telefonico situato in:
NUOVA ROTATORIA TRA VIA S. GIUSTINA E VIA
MASCAGNI - ALBIGNASEGO PD

In riferimento alla Vs. richiesta ed a seguito del sopralluogo effettuato, Vi informiamo che l'importo complessivo per l'esecuzione di quanto da Voi richiesto ammonta a Euro **€ 1.428,08**, tale cifra sarà assoggettata ad IVA secondo le vigenti disposizioni.

Il presente preventivo ha validità di 60 giorni dalla data di invio della presente.

Con l'occasione confermiamo che la fatturazione sarà effettuata sulla base dell'importo rilevato a consuntivo che, a seguito di imprevisti attualmente non valutabili, potrebbe variare rispetto a quello a preventivo riportato nella presente.

In ogni caso l'importo sarà calcolato con riferimento ai lavori ed alle prestazioni effettivamente eseguiti, valorizzati sulla base dei prezziari e dei capitolati applicati da Telecom Italia S.p.A. all'epoca della loro esecuzione.

Inoltre ai fini della L.136/2010 -art 3, si comunica che gli estremi identificativi del conto corrente " dedicato" al pagamento delle attività oggetto della presente, sono i seguenti:

IBAN IT93Y01005028070000000000130

La persona delegata ad operare sul suddetto conti è :

BATTISTELLA MASSIMO nato a Spilimbergo (UD) il 22.01.1965 - Codice Fiscale
BTTMSM65A22I904F

Domiciliato per la carica presso Telecom Italia via Checco Durante, 4 00177 Roma (RM)

In caso di accettazione sarà Vostra cura fornirci i dati necessari alla fatturazione compilando l'apposita sezione riportata nel modulo allegato alla presente.

Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella fattura stessa. Nella causale del versamento Vi preghiamo di specificare il numero della fattura.

Resta inteso che eventuali varianti dovute a sopravvenute esigenze tecniche in corso d'opera che comportino un aumento dell'importo preventivato superiore al 10% daranno luogo ad una integrazione dell'importo del preventivo sopra riportato, che dovrà essere nuovamente accettato da parte Vostra; le opere di scavo con fornitura e posa in opera di tubi e pozzetti sono a Vs. carico come già concordato.

Eventuali modifiche di progetto da Voi presentate successivamente alla data della presente, renderanno necessaria la redazione di un nuovo preventivo e una nuova accettazione formale da parte Vostra.

TI- MILANO/UFFICIALE
N: 42094- P
23/01/2020 Doc. Principale

TIM S.p.A.

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano

Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010 - Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799

Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versata Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Consorzio di Bonifica

Spett.le

COMUNE di ALBIGNASEGO

Settore 3° - ing. Carella Marco

35020 – ALBIGNASEGO

E p.c. **Spettabile Studio Tecnico Associato S2O**
ing. Fortini Carlo
Piazza Aldo Moro n.° 6
35020 - DUE CARRARE (PD)

OGGETTO : Parere Idraulico relativo alla Valutazione di Compatibilità Idraulica per la realizzazione della nuova strada di collegamento tra via S. Giustina e via Pietro Mascagni, ricadenti nel Comune di Albignasego (PD) - Foglio 17 mappali vari.

In risposta alla Vs. Spett.le nota pervenuta in data 29/10/2019 prot. n.° 12396 intesa ad ottenere il *Parere Idraulico* per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, lo scrivente Consorzio di Bonifica, alla luce di quanto sopra, esaminata la documentazione tecnica trasmessa,

esprime parere idraulico favorevole

alle seguenti condizioni:

- Le opere d'urbanizzazione citate in oggetto dovranno essere realizzate in conformità alla relazione tecnica di compatibilità idraulica ed elaborati grafici allegati alla domanda;
- Dovrà essere garantito il deflusso idraulico delle aree circostanti, eventualmente attraverso uno scarico il quale risulti indipendente dalla rete delle acque meteoriche dell'ambito d'intervento in esame;
- A fronte dell'impermeabilizzazione del territorio in seguito alle opere d'urbanizzazione, si prescrive che all'interno dell'area d'intervento siano creati dei volumi d'invaso per una quantità almeno pari a quanto indicato nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati alla domanda;
- Gli invasi persi con le tombature della fossatura privata, saranno recuperati completamente attraverso la rete d'acque meteoriche prevista all'interno dell'ambito;
- La rete delle acque meteoriche dovrà scaricare nella condotta stradale lungo via Mascagni, come evidenziato nella tavola 5 VCI;
- Dovranno essere posti in opera pozzetti sifonati muniti di caditoia in numero adeguato per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali;
- La manutenzione di tutto il sistema sopradescritto sarà a completo carico dell'Amministrazione Comunale richiedente o futuri aventi diritto.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale in indirizzo o futuri aventi diritto sono invitati a adottare i seguenti indirizzi:

- Limitare le impermeabilizzazioni del suolo. In particolare le pavimentazioni dei parcheggi, ad esclusione di quelle poste su aree riservate alle persone disabili, dovranno essere realizzate con materiali drenanti su opportuno sottofondo che ne garantisca l'efficienza;

- Fissare il piano d'imposta dei fabbricati sempre superiore di almeno 20÷40 centimetri rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante.
- Evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati. In alternativa impermeabilizzare i piani interrati stessi al di sotto del piano d'imposta di cui sopra e prevedere le aperture (comprese rampe e bocche di lupo) solo a quote superiori.

La data d'esecuzione dei lavori dovrà essere comunicata all'Ufficio Tecnico consorziale per i necessari controlli ed eventuali disposizioni esecutive del caso, **con almeno tre giorni d'anticipo**.

L'Amministrazione Comunale in indirizzo o futuri aventi diritto sono comunque responsabili della mancata osservanza delle norme di cui sopra.

Il presente parere idraulico viene rilasciato dallo scrivente Consorzio di Bonifica ai soli fini idraulici e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di Legge, nonché senza pregiudizio d'eventuali diritti di terzi e delle proprietà confinanti.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE
(ing. *Francesco Veronese*)

PN/gl/sd.

Parere n. 337/2019 del 2/11/2019