

Olbia, 17/11/2020

Prot. GFD/PD _____ D7

OGGETTO: Comunicato interruzione flusso idrico in data 17 NOVEMBRE 2020 per guasto IMPIANTO SOLLEVAMENTO La Scalitta

Trasmissione via PEC

COMUNE DI PALAU – Sig. Sindaco	affarigenerali.palau@cert.legalmail.it
COMUNE DI LA MADDALENA – Sig. Sindaco	sindaco@pec.comunelamaddalena.it
COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – Sig. Sindaco	protocollo@pec.comunestg.it
SIAN Olbia	sian@aslolbia.it

In riferimento all’oggetto si informa che a causa di un guasto verificatosi nella notte nell’impianto di sollevamento di Trinità d’Agultu La Scalitta, nella giornata odierna, risulta interrotto l’approvvigionamento ai serbatoi, l’erogazione può essere garantita con le scorte nei serbatoi sino alle ore 12,00 quando si procederà alla chiusura per il recupero dei livelli ottimali per garantire il regolare servizio in distribuzione. L’erogazione verrà ripristinata alle ore 06,00 della giornata di domani 18/11/2020.

Il personale di Abbanoa sarà continuamente all’opera per limitare il disagio recato alla popolazione servita e procederà al momento del ripristino della fornitura, con le dedicate regolazioni sulle condotte adduttrici e le reti di distribuzione senza ulteriore preavviso.

A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte potrebbero verificarsi, al riavvio del flusso, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate.

Si chiede cortesemente di informare la popolazione anche attraverso i Vs. canali di comunicazione interni

Distinti saluti

U.O. Produzione Distretto D7

Il Responsabile
f.to Geom. Gianfranco Doneddu

Direzione/Distribuzione/UO Programmazione Distrettuale D7 Via Vena Fiorita, 29 – Olbia
Tel. 0789/648080 -